

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE
 Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče
 Odbor životního prostředí

SPIS. ZN.: OZP/6992/23/492
 Č.J.: MUH/ 51515/23/492
 VYŘIZUJE: Bc. Jana Hönigová
 TEL.: 519 441 080
 E-MAIL: honigova@hustopece.cz
 V Hustopečích: 23.08.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
SPOLEČNÉ POVOLENÍ KE STAVBĚ A POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 vodního zákona, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona ve správním řízení žádost ze dne 31.05.2023 (č.j.: MUH/ 32563/23/305) o povolení k nakládání s vodami - vypouštění odpadních vod do vod povrchových a žádost (č.j.: MUH/ 32118/23/305) o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společného povolení") na soubor staveb vč. vodního díla s názvem „Horní Bojanovice – kanalizace a ČOV“ na pozemcích parc. č. KN 65, 848, 3724/1, 3771, 3773, 3775, 3776, 3820, 3845, 3849, 3856, 3890, 13/1, 12/2, 1007/2, 108/4, 1508/3, 1508/5, 1508/58, 1508/63, 1508/64, 1508/8, 1508/9, 1530/11, 1530/21, 1530/24, 1570/294, 1570/295, 2631/4, 2634/10, 2634/5, 2634/8, 2634/9, 2640/10, 2640/12, 2640/13, 2644/1, 2644/4, 2689/13, 2689/16, 2689/17, 2689/33, 2689/34, 2689/35, 2689/37, 2689/41, 2689/45, 3014/6, 3014/9, 3193/44, 3282/86, 35/1, 3668/4, 3669/1, 3727/2, 3728/1, 3728/2, 3733/1, 3735/1, 3756/4, 3759/1, 3759/2, 3768/20, 3768/22, 3772/5, 3774/1, 3774/8, 3777/1, 3836/1, 63/2, 64/1, 64/3, 849/2, 850/1, 850/9, 986/1, 986/4, 3910, st. 175/4 (ve vlastnictví stavebníka – obec Horní Bojanovice, Horní Bojanovice č.p. 96, 693 01 Horní Bojanovice), 3739/1, 3739/3, 3739/4, 3739/5, 3756/11 (ve vlastnictví Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí, 602 00 Brno, s příslušností hospodařit s majetkem - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí, 602 00 Brno), 2640/14, 2689/1, 2689/12, 3193/86, 3759/5 (ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3), 3768/12, 3768/26, 3768/23, 3768/21 (ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem – Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno), 139/1 (ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem - Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové), st. 105 (ve vlastnictví SJM Bálka Zdeněk a Bálková Ludmila, č. p. 8, 693 01 Horní Bojanovice), st. 246/3 (ve vlastnictví Antonín Balšínek, č. p. 154, 69301 Horní Bojanovice), st. 171/1 (ve vlastnictví Hana Čerňanová, č. p. 49, 69301 Horní Bojanovice), st. 211 (ve vlastnictví Mgr. Jan Greg, Herbenova 524/17, 693 01 Hustopeče), st. 315/3 (ve vlastnictví Olga Hudečková, Dědina 56, 683 54 Otnice, Marie Málková, Nádražní 348, 691 27 Popice, Jaromír Štůsek, Poslušného 2703/5, 628 00 Brno, Ing. Pavel Veselý, Masarykova 14, 667 01 Židlochovice), st. 106 (ve vlastnictví Marie Charvátová, č. p. 9, 693 01 Horní Bojanovice), st. 210 (ve vlastnictví Zdeněk Chorvát, č. p. 31, 693 01 Horní Bojanovice), 3819 (ve vlastnictví SJM Chromý Radim a Chromá Michaela, č. p. 232, 69301 Horní Bojanovice), 96/1 (ve vlastnictví Janse Marnix

Willem, č. p. 107, 69301 Horní Bojanovice), 3639/1 (ve vlastnictví SJM Jelínek Michal a Jelínková Barbora, č. p. 223, 693 01 Horní Bojanovice), st. 66 (ve vlastnictví Sabina Kaňová, č. p. 91, 693 01 Horní Bojanovice), st. 193/1 (Barbora Manolovová, č. p. 168, 693 01 Horní Bojanovice), st. 61 (ve vlastnictví Robert Mark, č. p. 146, 693 01 Horní Bojanovice), 82 (ve vlastnictví Marie Matoušková, č. p. 128, 693 01 Horní Bojanovice), 3193/12 (ve vlastnictví SJM Michna Josef a Michnová Emilie, č. p. 236, 693 01 Horní Bojanovice), 3537/8 (ve vlastnictví SJM Mitáš Dalibor a Mitášová Marie, č. p. 276, 693 01 Horní Bojanovice), 1508/15 (ve vlastnictví Ing. Tomáš Chaloupka, č. p. 378, 696 19 Mikulčice), 1508/68 (ve vlastnictví SJM Nezhoda Štefan a Nezhodová Ludmila, č. p. 195, 693 01 Horní Bojanovice), st. 107/1 (ve vlastnictví Karel Osička a Ing. Kamila Osičková, oba bytem č. p. 10, 693 01 Horní Bojanovice), st. 129 (ve vlastnictví Karel Otřísal, č. p. 33, 693 01 Horní Bojanovice), 137/5 (ve vlastnictví Jana Otřísalová, č. p. 104, 693 01 Horní Bojanovice), 3850 (ve vlastnictví Zdeněk Pavelák, č. p. 28, 693 01 Horní Bojanovice), 2689/20 (ve vlastnictví Zbyněk Prokeš, č. p. 252, 693 01 Horní Bojanovice), 3777/5 (ve vlastnictví Jaroslav Relich, č. p. 13, 693 01 Horní Bojanovice), st. 316/3, 3903 (ve vlastnictví Josef Rous, č. p. 20, 693 01 Horní Bojanovice), st. 172/3, st. 172/1 (ve vlastnictví Mgr. Jindřiška Pivoňková Rousová, Bellušova 1847/10, 155 00 Praha 5, Jindřiška Rousová, č. p. 149, 693 01 Horní Bojanovice, Pavlína Rousová, Řípská 1518/21a, Slatina, 627 00 Brno), 3193/31 (ve vlastnictví SJM Šlancar Antonín Ing. a Šlancarová Marie Ing., č. p. 233, 69301 Horní Bojanovice), st. 42 (ve vlastnictví Jiří Šlancar, č. p. 251, 693 01 Horní Bojanovice), st. 255 (ve vlastnictví Jana Tahavská, č. p. 46, 693 01 Horní Bojanovice), st. 315/1, 3889, st. 316/6, 2689/14, 2689/15 (ve vlastnictví Ing. Pavel Veselý, Masarykova 14, 667 01 Židlochovice) a 2/1 (ve vlastnictví Josek Žák, č. p. 274, 693 01 Horní Bojanovice) v katastrálním území Horní Bojanovice, které podal žadatel obec Horní Bojanovice, Horní Bojanovice č.p. 96, 693 01 Horní Bojanovice, IČ: 00283169 (dále jen "stavebník") a na základě tohoto posouzení

I. vydává

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

povolení k nakládání s vodami - vypouštění odpadních vod do vod povrchových

ČOV Horní Bojanovice (EO 800)

Údaje o místě vypouštění odpadních vod:

Název obce: Horní Bojanovice

Název katastrálního území: Horní Bojanovice

Parcelní čísla pozemků podle KN: parc.č. 2689/45 ČOV, výustní objekt 3768/12

Orientační určení polohy (souřadnice X, Y určení v souřadnicovém systému S-JTSK)

ČOV: X: 1190475.08 Y: 587275.99

Výustní objekt: X: 1190508.7 Y: 587288.4

Název vodního toku: drobný vodní tok Pradlenka

ČHP: 4-17-01-0050-0-00

ID vodního toku: 10191649

Vodní útvar povrchových vod: ID VÚ: Nádrže Nové Mlýny III. – dolní na toku Dyje ID VÚ: DYJ_1205_J

Údaje o povoleném vypouštění odpadních vod do vod povrchových:

Druh vypouštěných vod: splaškové

Čistírna odpadních vod: ČOV Horní Bojanovice

Způsob čištění: mechanicko-biologické s odstraňováním P

Počet napojených EO: 800

Měření objemu: měrný objekt MO1 (Parshallův žlab) na odtoku z ČOV

Četnost odběru vzorků: BSK₅; CHSK_{Cr}; NL; N-NH₄: 12 x ročně, tj. 1x za měsíc

Typ vzorku: A; dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut

Místo odběru vzorků: měrný objekt MO1 (Parshallův žlab) na odtoku z ČOV

Údaje o množství vypouštěných odpadních vod do vod povrchových:

$Q_{\text{prům.}}$ 1,33 l/s

$Q_{\text{max.}}$ 4,60 l/s

$Q_{\text{max.}}$ 3 750 m³/měs.

$Q_{\text{max.}}$ 37 500 m³/rok

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod v ukazatelích znečištění:

Ukazatel	„p“ (mg/l)	„m“ (mg/l)	balance „t/rok“
BSK ₅	20	30	0,75
CHSK _{Cr}	75	125	2,81
NL	20	30	0,75
	prům.		
N-NH ₄	10	20	0,44
P _{celk.}	sledovat		

Z důvodu, že se bude jednat o novou stavbu ČOV a úplně nové technologické zařízení, v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů, vodoprávní úřad uložil ukazatel jakosti P_{celk.} pouze sledovat.

Hodnoty emisních limitů jsou dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů dodrženy, jestliže:

- Emisní standardy „p“ uvedené v tabulce k tomuto nařízení a emisní limity podle nich stanovené vodoprávním úřadem v povolení k vypouštění odpadních vod se považují za dodržené, jestliže míra jejich překročení nepřesáhne hodnoty uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení, tedy 2x.
- Emisní standardy „m“ uvedené v tabulce 1a v příloze k tomuto nařízení a emisní limity „m“ stanovené vodoprávním úřadem v povolení k vypouštění odpadních vod jsou nepřekročitelnými hodnotami.

Platnost povolení k nakládání s vodami - vypouštění odpadních vod do vod povrchových se stanovuje na dobu 10 let od uvedení ČOV do provozu.

Povolení k nakládání s vodami je vydáno za těchto podmínek a povinností:

- Odběry a rozborů vzorků vypouštěných odpadních vod budou prováděny pravidelně u ukazatele BSK₅; CHSK_{Cr}; NL; N-NH₄: **12x ročně** P_{celk.} **ve sledování**
- Odběry vzorků musí být rovnoměrně rozloženy v průběhu roku (v tomto případě 1x za měsíc) a neměly by být prováděny za neobvyklých situací, jako např. při přívalových deštích.
- Rozborů vzorků se stanoví jako typ vzorku: **A; dvouhodinový směsný vzorek** získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut
- Odběry a rozborů vzorků vypouštěných odpadních vod bude znečišťovatel provádět prostřednictvím oprávněné laboratoře podle seznamu, který zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ČR ve svém věštníku.
- Vzorky odpadních vod budou odebírány v **měrném objektu MO1 (Parshallův žlab) na odtoku z ČOV.**

6. Měření objemu vypouštěného množství odpadních vod bude **kontinuálně měřeno s registrací průtoku v měrném objektu MO1 (Parshallův žlab) na odtoku z ČOV.**

Práva a povinnosti vyplývající z tohoto povolení k nakládání s vodami přechází na případného nového nabyvatele vodního díla ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 vodního zákona za předpokladu, že toto vodní dílo bude sloužit uvedenému účelu. Další nabyvatelé jsou povinni oznámit příslušnému vodoprávnímu úřadu, že došlo k převodu nebo přechodu majetku, s nímž je spojeno toto povolení, a to ve lhůtě do dvou měsíců ode dne jeho převodu nebo přechodu.

II. schvaluje

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona

s t a v e b n í z á m ě r

k provedení souboru staveb vč. vodního díla s názvem „**Horní Bojanovice – kanalizace a ČOV**“ na pozemcích parc. č. KN **65, 848, 3724/1, 3771, 3773, 3775, 3776, 3820, 3845, 3849, 3856, 3890, 13/1, 12/2, 1007/2, 108/4, 1508/3, 1508/5, 1508/58, 1508/63, 1508/64, 1508/8, 1508/9, 1530/11, 1530/21, 1530/24, 1570/294, 1570/295, 2631/4, 2634/10, 2634/5, 2634/8, 2634/9, 2640/10, 2640/12, 2640/13, 2644/1, 2644/4, 2689/13, 2689/16, 2689/17, 2689/33, 2689/34, 2689/35, 2689/37, 2689/41, 2689/45, 3014/6, 3014/9, 3193/44, 3282/86, 35/1, 3668/4, 3669/1, 3727/2, 3728/1, 3728/2, 3733/1, 3735/1, 3756/4, 3759/1, 3759/2, 3768/20, 3768/22, 3772/5, 3774/1, 3774/8, 3777/1, 3836/1, 63/2, 64/1, 64/3, 849/2, 850/1, 850/9, 986/1, 986/4, 3910, st. 175/4** (ve vlastnictví stavebníka – obec Horní Bojanovice, Horní Bojanovice č.p. 96, 693 01 Horní Bojanovice), **3739/1, 3739/3, 3739/4, 3739/5, 3756/11** (ve vlastnictví Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno, s příslušností hospodařit s majetkem - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno), **2640/14, 2689/1, 2689/12, 3193/86, 3759/5** (ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3), **3768/12, 3768/26, 3768/23, 3768/21** (ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem – Povodí Moravy, s. p., Dřevarská 932/11, 602 00 Brno), **139/1** (ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem - Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové), **st. 105** (ve vlastnictví SJM Bálka Zdeněk a Bálková Ludmila, č. p. 8, 693 01 Horní Bojanovice), **st. 246/3** (ve vlastnictví Antonín Balšínek, č. p. 154, 69301 Horní Bojanovice), **st. 171/1** (ve vlastnictví Hana Čerňanová, č. p. 49, 69301 Horní Bojanovice), **st. 211** (ve vlastnictví Mgr. Jan Gregr, Herbenova 524/17, 693 01 Hustopeče), **st. 315/3** (ve vlastnictví Olga Hudečková, Dědina 56, 683 54 Otnice, Marie Málková, Nádražní 348, 691 27 Popice, Jaromír Štůsek, Poslušného 2703/5, 628 00 Brno, Ing. Pavel Veselý, Masarykova 14, 667 01 Židlochovice), **st. 106** (ve vlastnictví Marie Charvátová, č. p. 9, 693 01 Horní Bojanovice), **st. 210** (ve vlastnictví Zdeněk Chorvát, č. p. 31, 693 01 Horní Bojanovice), **3819** (ve vlastnictví SJM Chromý Radim a Chromá Michaela, č. p. 232, 69301 Horní Bojanovice), **96/1** (ve vlastnictví Janse Marnix Willem, č. p. 107, 69301 Horní Bojanovice), **3639/1** (ve vlastnictví SJM Jelínek Michal a Jelínková Barbora, č. p. 223, 693 01 Horní Bojanovice), **st. 66** (ve vlastnictví Sabina Kaňová, č. p. 91, 693 01 Horní Bojanovice), **st. 193/1** (Barbora Manolovová, č. p. 168, 693 01 Horní Bojanovice), **st. 61** (ve vlastnictví Robert Mark, č. p. 146, 693 01 Horní Bojanovice), **82** (ve vlastnictví Marie Matoušková, č. p. 128, 693 01 Horní Bojanovice), **3193/12** (ve vlastnictví SJM Michna Josef a Michnová Emilie, č. p. 236, 693 01 Horní Bojanovice), **3537/8** (ve vlastnictví SJM Mitáš Dalibor a Mitášová Marie, č. p. 276, 693 01 Horní Bojanovice), **1508/15** (ve vlastnictví Ing. Tomáš Chaloupka, č. p. 378, 696 19 Mikulčice), **1508/68** (ve vlastnictví SJM Nezhoda Štefan a Nezhodová Ludmila, č. p. 195, 693 01 Horní Bojanovice), **st. 107/1** (ve vlastnictví Karel Osička a Ing. Kamila Osičková, oba bytem č. p. 10, 693 01 Horní Bojanovice), **st. 129** (ve vlastnictví Karel Otřísal, č. p. 33, 693 01 Horní

Bojanovice), **137/5** (ve vlastnictví Jana Otřisalová, č. p. 104, 693 01 Horní Bojanovice), **3850** (ve vlastnictví Zdeněk Pavelák, č. p. 28, 693 01 Horní Bojanovice), **2689/20** (ve vlastnictví Zbyněk Prokeš, č. p. 252, 693 01 Horní Bojanovice), **3777/5** (ve vlastnictví Jaroslav Relich, č. p. 13, 693 01 Horní Bojanovice), **st. 316/3, 3903** (ve vlastnictví Josef Rous, č. p. 20, 693 01 Horní Bojanovice), **st. 172/3, st. 172/1** (ve vlastnictví Mgr. Jindřiška Pivoňková Rousová, Bellušova 1847/10, 155 00 Praha 5, Jindřiška Rousová, č. p. 149, 693 01 Horní Bojanovice, Pavlína Rousová, Řípská 1518/21a, Slatina, 627 00 Brno), **3193/31** (ve vlastnictví SJM Šlancar Antonín Ing. a Šlancarová Marie Ing., č. p. 233, 69301 Horní Bojanovice), **st. 42** (ve vlastnictví Jiří Šlancar, č. p. 251, 693 01 Horní Bojanovice), **st. 255** (ve vlastnictví Jana Tahavská, č. p. 46, 693 01 Horní Bojanovice), **st. 315/1, 3889, st. 316/6, 2689/14, 2689/15** (ve vlastnictví Ing. Pavel Veselý, Masarykova 14, 667 01 Židlochovice) a **2/1** (ve vlastnictví Josek Žák, č. p. 274, 693 01 Horní Bojanovice) v katastrálním území Horní Bojanovice.

Situace v území:

Zájmové území, řešené v rámci návrhu výstavby kanalizace a ČOV, je vymezeno zastavěnou částí obce Horní Bojanovice a plochou určenou územním plánem pro výstavbu ČOV (cca 350 m jižně od zastavěné části obce Horní Bojanovice).

Druh a účel stavby:

Projektová dokumentace řeší novostavbu veřejné oddílné splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) o kapacitě 800 EO pro likvidaci odpadních vod z obce, včetně souvisejících technických a technologických objektů, zařízení včetně přeložek stávající technické infrastruktury.

Umístění stavby na pozemku včetně jejího prostorového řešení:

Stavba „Horní Bojanovice – kanalizace a ČOV“ bude umístěna na pozemcích parc.č. KN 65, 848, 3724/1, 3771, 3773, 3775, 3776, 3820, 3845, 3849, 3856, 3890, 13/1, 12/2, 1007/2, 108/4, 1508/3, 1508/5, 1508/58, 1508/63, 1508/64, 1508/8, 1508/9, 1530/11, 1530/21, 1530/24, 1570/294, 1570/295, 2631/4, 2634/10, 2634/5, 2634/8, 2634/9, 2640/10, 2640/12, 2640/13, 2644/1, 2644/4, 2689/13, 2689/16, 2689/17, 2689/33, 2689/34, 2689/35, 2689/37, 2689/41, 2689/45, 3014/6, 3014/9, 3193/44, 3282/86, 35/1, 3668/4, 3669/1, 3727/2, 3728/1, 3728/2, 3733/1, 3735/1, 3756/4, 3759/1, 3759/2, 3768/20, 3768/22, 3772/5, 3774/1, 3774/8, 3777/1, 3836/1, 63/2, 64/1, 64/3, 849/2, 850/1, 850/9, 986/1, 986/4, 3910, st. 175/4, KN 3739/1, 3739/3, 3739/4, 3739/5, 3756/11, 2640/14, 2689/1, 2689/12, 3193/86, 3759/5, 3768/12, 3768/26, 3768/23, 3768/21, 139/1, st. 105, st. 246/3, st. 171/1, st. 211, st. 315/3, st. 106, st. 210, 3819, 96/1, 3639/1, st. 66, st. 193/1, st. 61, 3193/12, 3537/8, 1508/15, 1508/68, st. 107/1, st. 129, 137/5, 3850, 2689/20, 3777/5, st. 316/3, 3903, st. 172/3, st. 172/1, 3193/31, st. 42, st. 255, st. 315/1, 3889, st. 316/6, 2689/14, 2689/15 a 2/1 v katastrálním území Horní Bojanovice.

Stavba bude provedena v souladu s ověřeným koordinačním situačním výkresem č. C.3 (součást projektové dokumentace) v měřítku 1:1000, kde je umístění stavebního objektu vyznačeno.

Členění stavby:

SO 01 Splašková kanalizace

SO 01.1 Splašková kanalizace – gravitační kanalizace

STOKA	POTRUBÍ	DÉLKA (m)
A	PLAST, DN 250 ocelová chránička DN 400	1 887,10 10,00
A1	PLAST, DN 250	12,08
A1	součást návrhu firmy Modrý Projekt s. r. o. – nový název stoky „Splašková stoka S1“	
A2	PLAST, DN 250 ocelová chránička DN 400	268,50 10,00
A2-1	PLAST, DN 250	44,00

A2-2	PLAST, DN 250	254,90
A2-2-1	PLAST, DN 250	56,50
A3	PLAST, DN 250	222,00
A3-1	PLAST, DN 250	6,00
A3-1	součást návrhu firmy Modrý Projekt s. r. o.	
A3-2	PLAST, DN 250	5,83
A3-2	součást návrhu firmy Modrý Projekt s. r. o. – nový název stoky „Splašková stoka S2“	
A4	PLAST, DN 250	66,00
A4	součást návrhu firmy Modrý Projekt s. r. o.	
A4-1	součást návrhu firmy Modrý Projekt s. r. o.	
A5	PLAST, DN 250	346,40
A5-1	PLAST, DN 250	78,00
A5-1	součást návrhu firmy Modrý Projekt s. r. o., PLAST, DN250, dl. 168,00 m – již realizováno	
A5-1-1	součást návrhu firmy Modrý Projekt s. r. o., PLAST, DN250, dl. 36,43 m – již realizováno	
A6	PLAST, DN 250	429,70
A6-1	PLAST, DN 250	35,00
A6-2	PLAST, DN 250	186,00
A7	PLAST, DN 250	232,00
A7-1	PLAST, DN 250	216,00
A7-2	PLAST, DN 250	6,33
A7-3	PLAST, DN 250	10,00
A8	PLAST, DN 250	36,50
A9	PLAST, DN 250	157,00
A9-1	PLAST, DN 250	48,00
A10	PLAST, DN 250	156,90
A10-1	PLAST, DN 250	16,70
B	PLAST, DN 250	68,00
C	PLAST, DN 250	202,00
C-1	PLAST, DN 250	6,50
C-1	součást návrhu firmy Modrý Projekt s. r. o.	

SO 01.2 Splašková kanalizace – Stávající kanalizace využívaná – gravitační kanalizace

- pokračování stoky A7-2 (využití části stávající stoky E-2-2, plastové potrubí, DN300, dl. 103,05 m) – již realizováno
- pokračování stoky A9 (využití části stávající stoky F, plastové potrubí, DN300, dl. 31,92 m) – již realizováno
- pokračování stoky A10-1 (využití části stávající stoky E-6, plastové potrubí, DN150, dl. 120,25 m) – již realizováno

SO 01.3 Splašková kanalizace – Výtlačné řady

- výtlačk V1 z ČS1 – svařovaný HDPE 100, Ø90x8,2 mm v délce 212,20 m

SO 01.4 Splašková kanalizace – Čerpací stanice

- čerpací stanice ČS1 – Ø 2,5 m, hl. 6,1 m

SO 01.5 Splašková kanalizace – Přípojky NN k čerpacím stanicím

- přípojka NN k ČS1 v délce 1,00 m

SO 01.6 Splašková kanalizace – Přeložky inženýrských sítí

SO 01.06.1 Přeložky dešťové kanalizace, úpravy na stávající dešťové kanalizaci

- přeložka dešťové stoky D na splaškové stoce A5-1 – potrubí PLAST, DN400, dl. 92,20 m
- přeložka dešťové stoky E-2-1 na splaškové stoce A7-1 – potrubí PLAST, DN400, dl. 200,00 m
- přeložka dešťové stoky E-4 na splaškové stoce A – potrubí PLAST, DN400, dl. 91,90 m
- úprava na stávající dešťové kanalizaci – dešťová stoka E-2-2
- úprava na stávající dešťové kanalizaci – dešťová stoka E-6
- úprava na stávající dešťové kanalizaci – dešťová stoka F

SO 01.6.2 Přeložky vodovodu

- přeložka vodovodu "H3-2" na splaškové stoce A5-1 – potrubí svařovaný HDPE 100, DN90 (Ø 110x10,0 mm), dl. 66,00 m

SO 01.6.3 Přeložky trasy sdělovacích a datových kabelů

- přeložka trasy sdělovacích kabelů firmy Itself s. r. o., Nej.cz s. r. o. na splaškové stoce A5-1 v délce 37,00 m
- přeložka trasy kabelů firmy Česká telekomunikační infrastruktura a. s. na splaškové stoce A5-1 v délce 37,00 m

SO 01.7 Splašková kanalizace – Kanalizační odbočky/přípojky – veřejné části odboček/přípojek

- potrubí PLAST, DN200 – 17 kpl – celkem 80,0 m
- potrubí PLAST, DN200 – 255 kpl – celkem 1 242,0 m
- ocelová chránička DN300 – 19 kpl – celkem 180,5 m

PS 01 Splašková kanalizace – Strojně-technologické a elektro-technologické vybavení ČS1**PS 01.1 Splašková kanalizace – Strojně-technologické vybavení ČS1**

- 1 kpl, dopravované množství: $Q = 3,0 - 5,0$ l/s

PS 01.2 Splašková kanalizace – Elektro-technologické vybavení ČS

- Provozní rozvod silnoprůdu (PRS) 1 kpl
- Měření a regulace (MaR), automatizovaný systém řízení (ASŘ) 1 kpl

SO 02 ČOV – stavební část ČOV**SO 02.1 ČOV – příprava území, zařízení staveniště, skládka materiálu****SO 02.2 ČOV – Čerpací stanice a hrubé předčištění**

- lapák hrubých nečistot
- strojní česle, vstupní čerpací stanice
- přijímací stanice fekálů

SO 02.3 ČOV – Provozní objekt

(velín, sociální zázemí, dmychárna, sklad, odvodnění kalu, skládka kalu)

SO 02.4 ČOV – Vodohospodářské nádrže

(denitrifikační nádrže 2x, aktivační nádrže 2x, dosazovací nádrže 2x, strojovna vodohospodářských nádrží, filtrace odtoku z dosazovacích nádrží, uskladňovací nádrže kalu – uskladňovací nádrž I. / zahušťovací, uskladňovací nádrž II. / stabilizační nádrž)

SO 02.5 ČOV – Spojovací potrubí

- spojovací kanalizační potrubí na ČOV – nátok na ČOV, odtok ČOV, bezpečnostní přepad z ČS/obtok ČOV, domácí kanalizace na ČOV
- rozvod pitné a užitkové vody na ČOV
- kabelové trasy na ČOV
- venkovní osvětlení na ČOV
- stavební připravenost pro technologická potrubí

SO 02.6 ČOV – Příjezdová komunikace, vnitroareálové vozovky, chodníky, zpevněné plochy

Navrhovaná příjezdová komunikace bude napojena sjezdem na stávající veřejně přístupnou účelovou komunikaci, situovanou jižně od obce Horní Bojanovice. Komunikace bude ukončena u brány areálu nově budované ČOV, kde na ni navazují vnitroareálové komunikace.

SO 02.7 ČOV – Terénní a sadové úpravy**SO 02.8 ČOV – Oplocení areálu ČOV****SO 02.9 ČOV – Přípojka NN k ČOV**

- přípojka NN v délce 276,00 m

SO 02.10 ČOV – Vodovodní řady pitné vody a vodovodní přípojky pitné vody

- vodovodní řad A – potrubí PLAST, DN90 (Ø110x10,0 mm), dl. 485,00 m
ocelová chránička DN150, dl. 10,00 m
- vodovodní přípojka – potrubí PLAST, DN 50 (Ø63x5,8 mm), dl. 26,0 m
ocelová chránička DN100, dl. 8,00 m

PS 02 ČOV - Strojně-technologické a elektro-technologické vybavení ČOV**PS 02.1 ČOV – Strojně-technologické vybavení ČOV**

- ČOV – Čerpací stanice a hrubé předčištění (lapák hrubých nečistot, strojní česle, vstupní čerpací stanice, přijímací stanice fekálů)
- ČOV – provozní objekt (velín, sociální zázemí, dmychárna, sklad, odvodnění kalu, skládka kalu)
- ČOV – vodohospodářské nádrže (denitrifikační nádrže 2x, aktivační nádrže 2x, dosazovací nádrže 2x, strojovna vodohospodářských nádrží, filtrace odtoku z dosazovacích nádrží, uskladňovací nádrže kalu)
- *Studna užitkové vody, rozvody užitkové vody na ČOV (není předmětem tohoto řízení, bude povoleno samostatným řízením)*

PS 02.2 ČOV – Elektro-technologické vybavení ČOV

- Provozní rozvod silnoproudu (PRS) 1 kpl
- Měření a regulace (MaR), automatizovaný systém řízení (ASŘ) 1 kpl

NA ČOV BUDE PROVEDEN ZKUŠEBNÍ PROVOZ V DÉLCE 1 ROKU OD UVEDENÍ DO PROVOZU.

Další podrobnosti jsou uvedeny v odsouhlasené projektové dokumentaci „Horní Bojanovice – kanalizace a ČOV“ z 09/2020.

Pro umístění, provedení a užívání vodního díla podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 94p stavebního zákona se stanovují povinnosti a podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované společností AQUATIS a. s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, IČ: 46347526, ČKAIT 1003588 – Ing. Miloš Chobola, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby; ověřené vodoprávním úřadem ve společném řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, je uložena u vodoprávního úřadu a případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude umístěna v souladu koordinačním situačním výkresem č. C.3 v měřítku 1:100, který zpracovala společnost AQUATIS a. s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, IČ: 46347526, ČKAIT 1003588 – Ing. Miloš Chobola (situační výkres je součástí projektové dokumentace).
3. Pro uskutečnění umístěvané stavby se vymezují pozemky parc.č. KN 65, 848, 3724/1, 3771, 3773, 3775, 3776, 3820, 3845, 3849, 3856, 3890, 13/1, 12/2, 1007/2, 108/4, 1508/3, 1508/5, 1508/58, 1508/63, 1508/64, 1508/8, 1508/9, 1530/11, 1530/21, 1530/24, 1570/294, 1570/295, 2631/4, 2634/10, 2634/5, 2634/8, 2634/9, 2640/10, 2640/12, 2640/13, 2644/1, 2644/4, 2689/13, 2689/16, 2689/17, 2689/33, 2689/34, 2689/35, 2689/37, 2689/41, 2689/45, 3014/6, 3014/9, 3193/44, 3282/86, 35/1, 3668/4, 3669/1, 3727/2, 3728/1, 3728/2, 3733/1,

- 3735/1, 3756/4, 3759/1, 3759/2, 3768/20, 3768/22, 3772/5, 3774/1, 3774/8, 3777/1, 3836/1, 63/2, 64/1, 64/3, 849/2, 850/1, 850/9, 986/1, 986/4, 3910, st. 175/4, KN 3739/1, 3739/3, 3739/4, 3739/5, 3756/11, 2640/14, 2689/1, 2689/12, 3193/86, 3759/5, 3768/12, 3768/26, 3768/23, 3768/21, 139/1, st. 105, st. 246/3, st. 171/1, st. 211, st. 315/3, st. 106, st. 210, 3819, 96/1, 3639/1, st. 66, st. 193/1, st. 61, 3193/12, 3537/8, 1508/15, 1508/68, st. 107/1, st. 129, 137/5, 3850, 2689/20, 3777/5, st. 316/3, 3903, st. 172/3, st. 172/1, 3193/31, st. 42, st. 255, st. 315/1, 3889, st. 316/6, 2689/14, 2689/15 a 2/1 v katastrálním území Horní Bojanovice.
4. Stanovuje termín pro dokončení stavby: **31.12.2026**
 5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě až do dokončení stavby.
 6. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby: závěrečnou kontrolní prohlídku stavby.
 7. Stavba nesmí být zahájena, pokud vodoprávní povolení nenabude právní moci.
 8. Projektová dokumentace bude doplňována průběžně podle skutečného provedení stavby.
 9. Pozemky dotčené stavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu, resp. stavu umožňujícího jejich nerušené původní užívání
 10. Škody, které budou způsobeny během výstavby nebo v souvislosti s touto výstavbou budou hrazeny podle platných předpisů.
 11. **Stavba ČOV bude uvedena do zkušebního provozu v délce 1 roku.**
 12. Stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
 13. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 14 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
 14. Budou dodrženy podmínky vyjádření/stanoviska vlastníka/správce veřejné technické infrastruktury, které byly k tomuto stavebnímu záměru vydány.
 15. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Hustopeče, OŽP – ZPF ze dne 26.05.2023, č.j.: MUH/30627/23/565:
 - 1) Investor na základě projektové dokumentace provede vytyčení hranic trvalého odnětí zemědělské půdy v terénu. Zabezpečí, aby hranice staveniště nebyly narušovány nebo svévolně posunovány do ostatní zemědělské půdy.
 - 2) Investor s předstihem uvědomí orgán ochrany zemědělského půdního fondu o zahájení skrývky ornice.
 - 3) Z trvale odňaté zemědělské půdy (z ploch pozemků, které budou bezprostředně zastavěny a zpevněny – cca 7 462,38 m²) provede stavebník v souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona na svůj náklad skrývku a převoz kulturních vrstev půdy – ornice a zúrodnění schopných vrstev půdy o mocnosti cca 0,20 m v celkovém množství cca 1 492,5 m³. Celý objem skrývky bude uskladněn po dobu výstavby na oddělených částech dotčených pozemků a po jejím dokončení rozprostřen na nezastavěných a nezpevněných částech dotčených pozemků.
 - 4) O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy se vede protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin.
 - 5) Při provádění stavby bude investor dodržovat obecné zásady ochrany zemědělského půdního fondu, vycházející zejména z ust. § 8 zákona.
 - 6) Souhlas je vázán na uvedený účel stavby. V případě změny účelu pozbývá tento souhlas platnosti.
 - 7) Veřejný zájem na zadržení vody v krajině bude ochráněn vsakem dešťové vody na dotčených pozemcích.
 - 8) Za nesplnění výše uvedených podmínek je možno udělit pokutu, dle ust. § 20a zákona.
 - 9) Orgán ochrany ZPF souhlasí se zjednodušeným územním řízením.
 16. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Hustopeče, OPSH ze dne **20.07.2023, č.j.: MUH/ 43968/23/393:**
 - Dopravní značení nebude součástí společného povolení stavby. Místní úprava provozu bude stanovena v souladu s § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích MěÚ Hustopeče, OPSH.
 - Popis stavby bude upraven v tomto smyslu: Navrhovaná příjezdová komunikace – bude veřejně přístupnou účelovou komunikací, která bude napojena sjezdem na stávající veřejně přístupnou účelovou komunikaci, nikoli na místní komunikaci v k.ú. Horní Bojanovice.

17. Budou dodrženy podmínky stanoviska **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje ze dne 12.05.2023, zn.: 10360/2023:**

Podmínky pro realizaci kanalizace:

- umístění poklopů kanalizace musí být v ose jízdního pruhu silnice III/4206
- výkopové práce, zásypy a rozsah doplnění konstrukčních vrstev komunikace požadujeme provádět v souladu s příslušnými ČSN, TP 146 „Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“ – skladba doplnění konstrukce: ŠD 200 mm, SČM 200 mm, ACP16+ 150 mm, ACO11 50 mm. Zásyp bude hutněn po vrstvách tl. max. 20cm; na zásypu budou průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny zkoušky míry ztuhnutí a únosnosti (zásyp IS požadujeme provést nesedavým materiálem, nesmí být použito výkopku). Na silniční pláni požadujeme min únosnost $E_{def,2} = 45$ Mpa. Živičný povrch bude strojně zaříznut a bude opraven min. V polovině vozovky po odfrézování. Budou-li přípojky řešeny výkopem na obě strany, požadujeme obnovu povrchu vozovky v celé šířce. Jednotlivé vrstvy konstrukce komunikace výkopů požadujeme navázat zažebním na vrstvy stávající. Stavební práce v sil. Tělese mohou být prováděny pouze odbornou firmou. Záruční doba na práce v silničním tělese krajské silnice je min. 5 let.

V místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu, na povrchu bude rozprostřena humusová vrstva tl. 10 cm a obnovena zeleň.

Realizace stavby naruší silniční provoz, proto zhotovitel stavby zajistí u specializované firmy přechodné dopravní značení dle „Stanovení přechodného dopravního značení“ vydaného správním úřadem na základě vyjádření Policie ČR DI a SÚS JMK.

O zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován silniční inspektor.

Dotčený úsek silnice a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po jejím dokončení protokolárně předány. Předávací protokoly sepíše zástupce SÚS JMK, s investorem stavby, příp. se zástupcem prováděcí firmy. SÚS JMK je oprávněná požadovat kdykoli přístup k předanému úseku silnice za účelem kontroly prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku silnice po ukončení zvláštního užívání se uvede záruční doba a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel zodpovídá za opravy veškerých vad, které popřípadě vzniknou po ukončení stavby (požadujeme min. 60 měsíců od dokončení stavby).

Jakékoliv poškození tělesa silnice vč. dopravního značení a silničních příkopů v důsledku provádění výše uvedené stavby je povinen opravit zhotovitel na svůj náklad, a to bez odkladného účinku.

18. Budou dodrženy podmínky souhlasu **EG.D, a. s. ze dne 26.06.2023, zn.: M49992-27093702:**

1. Případná kolize s distribučním zařízením v majetku EG.D, a. s. (dále jen EGD), bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).
2. Uvažovaná stavba musí respektovat ochranná pásma distribučního zařízení.
3. V případě, kdyby výše uvedená stavba způsobila porušení krytí kabelového vedení NN, VN dle platných ČSN, PNE, zajistí EGD nápravná opatření (snížení kabelového vedení, založení do plastových chrániček, apod.) a to na základě písemné objednávky investora předané na EGD neprodleně po zjištění této skutečnosti, přičemž náklady s tím spojené hradí investor stavby v plné výši.
4. Upozorňujeme, že zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů. Výkopové práce do hloubky 1 m provádět v min. vzdálenosti 1 m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od stožáru individuálně (nutné projednat s EGD).
5. Sklárky materiálu apod. musí být umístěny v min. vodorovné vzdálenosti 7 m od krajního vodiče nadzemního vedení VN 22 kV. Sklady hořlavých látek a prostor s nebezpečím požáru a výbuchu musí být umístěny v min. vodorovné vzdálenosti 10 m od krajního vodiče nadzemního vedení VN 22 kV.
6. Při provádění terénních úprav výše uvedené stavby musí být dodržena min. výška vodičů nad terénem – 6 m. Po ukončení terénních úprav je nutné přizvat zástupce EGD ke kontrole dodržení min. výšky vodičů. O kontrole bude proveden písemný zápis do montážního nebo stavebního deníku.
7. Požadujeme, aby na manipulační ploše bylo viditelně označeno ochranné pásmo venkovního vedení VN, včetně bezpečnostních tabulek. Toto označení musí být provedeno trvale po dobu trvání výše uvedené stavby nebo existence vedení VN.
8. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
9. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
10. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit

pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EGD.

11. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
12. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení vyhrajujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
13. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
14. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
16. Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
17. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26249169 s platností do 29.05.2025 o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
18. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
19. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
20. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN 110 kV bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa vedení VVN 110 kV.

19. Budou dodrženy podmínky stanoviska GasNet Služby, s. r. o. ze dne 15.06.2023, zn.: 5002825461 (SO 02.6.1 Příjezdová komunikace) a ze dne 15.06.2023, zn.: 5002825497:

SO 02.6.1 Příjezdová komunikace

Výše uvedenou stavbou bude dotčen vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 150.

- ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu;
- bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 150 je 20 m na obě strany od plynovodu;

Se stavbou dle předložené projektové dokumentace souhlasíme, budou-li nadále dodrženy následující podmínky:

1. Stavba bude probíhat v souladu se zákonem číslo 458/2000 Sb., ČSN EN 1594 a TPG 702 04 (Technická pravidla Gas).
2. Před zahájením prací Vám na základě objednání naše zařízení vytyčíme - <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>
3. Příjezdová cesta:
 - 3.1. V místě křížení s VTL plynovodem DN 150 nad plynovod uložit silniční železobetonové panely v celé šíři přejezdu.
 - 3.2. Panely se ukládají kolmo k ose plynovodu (přesah na obě strany od plynovodu cca 1,5 m u třímetrových panelů).
 - 3.3. Panely se ukládají minimálně 0,5 m a více nad plynovod - mohou tedy být uloženy hned pod vrchní vrstvou příjezdové komunikace.
 - 3.4. Po výstavbě panely geodeticky zaměřit a geodetické zaměření v elektronické podobě předat na GasNet Služby, s.r.o.

Horní Bojanovice – Kanalizace a ČOV

Stanovisko odboru EPZ – VTL:

K Vašemu požadavku sdělujeme, že ve Vámi zadané oblasti (dle předložené situace) prochází vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 150.

V oblasti se dále nachází VTL regulační stanice plynu Horní Bojanovice: VTL Hlavní, vč. napájecího NN kabelu pro RS.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet následující podmínky:

- před zahájením prací Vám na základě objednání naše zařízení vytyčíme - <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>

vytyčení

VTL PLYNOVOD:

- ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu;
- bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 150 je 20 m na obě strany od plynovodu

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

Při křížení a souběhu podzemního vedení s VTL plynovody je nutno dodržet tyto nejmenší vzdálenosti mezi povrchy vedení a potrubí, event, jejich chráničkou:

VODOVODNÍ POTRUBÍ:

křížení: min. 0,3 m

souběh: min. 3 m

Nejmenší vzdálenost stěny vodovodní šachty / studny od stěny plynovodu je 4 m.

KANALIZACE:

křížení: min. 0,3 m. Plynovod, nebo křížené vedení musí být uloženo v chráničce nebo ochranné trubce přesahující vnější obrys zařízení po obou stranách 2 m. Chránička se neinstaluje, je-li nejmenší vzdálenost mezi plynovodem a stokami a kanalizačními přípojkami (mimo tlakových) větší než 1 m a je-li plynovod nad kanalizační přípojkou a stokou. V případě použití hrdlových trubek nesmí být v chráničce umístěn spoj.

souběh: min. 4 m

Nejmenší vzdálenost stěny kanalizační šachty a ČOV od stěny plynovodu je 4 m.

Vsakovací prostor situovat min. 4 m od VTL plynovodu.

KABELY SDĚLOVACÍ:

křížení: min. 0,3 m, přičemž kabel musí být uložen v tvárnice chráničce nebo korýtku v délce 2 m od potrubí na obě strany souběh: min. 2 m

Rozvaděč/kabelovou komoru situovat min. 4 m od VTL plynovodu.

KABELY TRAKČNÍ A OSTATNÍ SILNOPROUDÉ NN, VN:

Křížení min. 0,3 m, přičemž kabel musí být uložen v tvárnice chráničce nebo korýtku v délce 2 m od potrubí na obě strany souběh: min. 4 m

Elektroskříň situovat min. 4 m od VTL plynovodu.

ČOV, technologie situovat minimálně 10 m od VTL plynovodu DN 150;

Příjezdová cesta:

- v místě křížení s VTL plynovodem DN 150 PN 40 nad plynovod uložit silniční železobetonové panely v celé šíři přejezdu;
- panely se ukládají kolmo k ose plynovodu (přesah na obě strany od plynovodu cca 1,5 m u třímetrových panelů);
- panely se ukládají minimálně 0,5 m a více nad plynovod - mohou tedy být uloženy hned pod vrchní vrstvou příjezdové komunikace;

RS:

V ochranném a bezpečnostním pásmu RS, stejně tak na příjezdové cestě neumisťovat žádné další stavby (stavební buňky, maríngotky, atd.), neparkovat automobily a stavební mechanizmy.

Neskladovat žádný stavební materiál a omezit činnost na nejnutnější dobu (pohyb osob, stavební mechanizace atd.). Během stavby i po jejím dokončení dodržovat příslušná omezení požárně bezpečnostního pásma - zákaz kouření a manipulaci s otevřeným ohněm do vzdálenosti 10 m od objektu RS všemi směry.

Po celou dobu stavby umožnit pracovníkům GasNet Služby, s.r.o. (obsluha RS) bezproblémový a bezpečný příjezd a přístup k RS.

Stavební činností, popř. mechanizací při stavbě, nepoškodit příjezdovou komunikaci k RS, oplocení a nenarušit jejich statiku. Po ukončení stavby v oblasti požadujeme uvést stávající okolní terén a zejména místní komunikaci do původního stavu tak, aby byl zachován bezpečný, bezproblémový příjezd a přístup k tomuto vyhrazenému plynovému zařízení.

Upozornění - zásobování plynárenských zařízení el. energií lze považovat za činnost ve veřejném zájmu, neboť přerušení dodávek do plynárenské soustavy by mělo závažné negativní důsledky. Z tohoto důvodu požadujeme - pokud dojde k poškození el. zařízení související s provozem plynárenského zařízení, popř. k odpojení přívodu sítě NN během stavby je dodavatel - investor povinný neprodleně informovat zaměstnance GasNet Služby, s.r.o. - pohotovostní linka (v tomto případě nepřetržitá dodávka el. energie je nezbytná pro provoz technologie RS).

Stanovisko odboru EPZ místní sítě NTL, STL plynovody:

ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ STL PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY.

Křížení a souběh inženýrských sítí s STL plynárenským zařízením musí být v souladu s ČSN 736005, tab. 1 a 2. Úhel křížení plynárenského potrubí s podzemními vedeními technického vybavení má být 90°. Nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

Kanalizační šachty situovat mimo ochranné pásmo STL plynárenského zařízení (minimální vzdálenost mezi povrchem plynovodu a šachty 500 mm).

Požadujeme dodržet minimální vzdálenost pro souběh STL plynárenského zařízení a silových kabelů: 600 mm.

Křížení silových kabelů s plynárenským zařízením: kabel bude uložen výhradně do betonové tvářicové chráničky nebo korýtka. Přesah betonové chráničky u NTL a STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Dodržet minimální vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a kabelem (chráničkou na kabelu) při křížení 100 mm.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) STL plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz plynárenského zařízení.

V případě, že nebude možné dodržet podmínky uvedené v tomto stanovisku, anebo realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

- 1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad. **BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.**
 - 2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
 - 4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 - 5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
 - 6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
 - 7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - 8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markéru atd.).
 - 10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
 - 11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
 - 12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 - 13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
- 20. Budou dodrženy podmínky vyjádření Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., ze dne 09.06.2022, č.j.: POZ-2022-002684:**

1. Před zahájením zemních prací si musí investor objednat vytyčení vodovodních řádů u provozního střediska vodovodů Hustopeče. V případě, že nebude možné trasu vodovodního řádu bezpečně vytyčit, si zajistí investor upřesnění trasy vodovodu ručně kopanými sondami v místech podle pokynů zástupce střediska vodovodů.
2. Investor prokazatelně seznámí dodavatele stavebních prací s vyjádřením společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. a s vytyčenými trasami vodovodních řádů.
3. Vodovodní řády a přípojky na ně napojené je třeba během realizace stavby respektovat dodržováním minimální vzdálenosti při souběhu a křížení sítí podle ČSN 73 6005.
4. Před záhozem míst křížení a souběhů navrhovaných sítí se stávajícími vodovodními řády požadujeme přizvat pracovníka střediska vodovodů Hustopeče, ke kontrole dodržení minimálních vzdáleností při křížení a souběhu sítí dle ČSN 73 6005 a o každé kontrole pořídít písemný záznam.
5. Upozorňujeme na respektování ochranného pásma vodovodu při stavbě šachet a případných dalších stavebních objektů ve smyslu § 23 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v aktuálním znění, které činí 1,5 m od vnějšího líce potrubí vodovodu.
6. Přeložku vodovodu zajišťuje na vlastní náklady investor akce, který potřebu přeložky vyvolal (dle odst. 24 zák. č. 274/2001 Sb.). Vlastnictví vodovodu se po provedení přeložky nemění. Stavebník přeložky je povinen předat vlastníkově vodovodu dokončenou stavbu a po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci včetně příslušné technické dokumentace - viz smlouva o přeložce vodovodu.
7. Přepojení vodovodních přípojek na přeložený vodovodní řád provede středisko vodovodu na základě objednávky investora přeložky.
8. Pokud by společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. neprováděla stavbu přeložky a navrhovaného vodovodního řádu A, požadujeme, aby zástupce provozního střediska Hustopeče byl přizván k zahájení prací na vodovodu, k vytyčení stávajících vodovodů, k průběžným a k dokončovacími pracem a tlakové zkoušce potrubí. Kontroly budou zapsány do stavebního deníku.
9. Všechny armatury musí být označeny popisnými tabulkami umístěnými na orientačních sloupcích. Zemní soupravy na ovládání armatur musí zůstat funkční. Poklopy armatury je nutno osadit do nivelety terénu.
10. Budoucí provozovatel vodovodu bude přizván k předání dokončené stavby mezi zhotovitelem vodního díla a investorem.
11. Zástupci společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. budou nejpozději 14 dnů před závěrečnou kontrolní prohlídkou předány následující podklady k novému vodovodnímu řádu:
 - a) Rozhodnutí o povolení stavby
 - b) Projektová dokumentace skutečného provedení nového vodovodu potvrzená dodavatelem stavby
 - c) Geodetická dokumentace (zaměření stavby) vodovodu včetně nosiče dat (bude provedeno digitální zaměření vodovodu před zásypem dle směrnice Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s.).
 - d) Výchozí zpráva o funkčnosti hydrantů
 - e) Zápisy o odevzdání a převzetí dokončených staveb vodovodu a kanalizace mezi dodavatelem a investorem, které budou obsahovat mimo jiné smluvní záruční lhůty na provedenou stavbu (mezi zhotovitelem a investorem), vyplývající ze smlouvy o dodávce díla
 - f) Protokol o tlakových zkouškách a desinfekci potrubí vodovodu
 - g) Protokol o zkoušce funkčnosti identifikačního vodiče
 - h) Protokoly o rozborech vzorků vody
 - i) Prohlášení o shodě použitého materiálu
 - j) Kopie stavebních deníků
 - k) Zápisy o kontrole provedení souběhu a křížení potrubí vodovodu s ostatními sítěmi (nutno předvolat zástupce Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. ke kontrole před záhozem a učinit písemný záznam)
 - l) V případě provedení změn oproti dokumentaci pro stavební povolení je nutné doložit vyjádření projektanta ke změnám PD včetně uvedení důvodu změn i stanovisko provozovatele
12. Vodovodní přípojky pro ČOV, tj. montážní práce od místa napojení na vodovod po vodoměrnou sestavu včetně dodávky materiálu, bude provádět na základě objednávky investora provozní středisko vodovodů Hustopeče.
13. Vlastník připojené nemovitosti, tj. odběratel vody, před zahájením dodávky vody uzavře se společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. smlouvu "O dodávce vody z veřejného vodovodu".
14. Po realizaci stavby nového vodovodního řádu bude uzavřen dodatek ke smlouvě o provozování vodního díla pro veřejnou potřebu.

21. Budou dodrženy požadavky **KORDIS JMK, a. s. ze dne 15.05.2022:**

Autobusy budou vedeny stavbou a jejich trasa zůstane zachována. Na trase autobusů v Horních Bojanovicích budou autobusy vedeny semaforovým úsekem, zde požadujeme zachovat šířku pro průjezd busu alespoň 3 m na rovném úseku, v oblouku ideálně 3,5 m.

22. Budou dodrženy požadavky **Povodí Moravy, s. p. ze dne 01.08.2022, zn. PM-33877/2022/5203/Ko:**

Správce vodního toku Pradlenka – provozu Dolní Věstonice:

1. Potrubí pod vodním tokem musí být uloženo v chrániče a obetonováno dle popisu v PD.

2. Všechny součásti stavby, které se nacházejí do 6 m od břehové hrany toku, musí mít únosnost min. 25 t a nesmí překážet mechanizaci údržby toku.
3. Křížení VT musí být na obou březích označeno výtyčkami.
4. Správce vodního toku musí být předem informován o začátku stavebních prací (minimálně 5 pracovních dnů).
5. Správce vodního toku provoz Dolní Věstonice bude přizván ke kontrole před zahnutím výkopu. Po ukončení prací bude správci vodního toku předán výkres s geodetickým zaměřením skutečného stavu.
6. PM nebude přebírat žádný objekt ani majetek související se stavbou do své správy.

23. Budou dodrženy podmínky vyjádření **Nej.cz s. r. o. ze dne 10.05.2023, zn.: VYJNEJ-2023-05883-01:**

Stavebník či jím pověřená třetí osoba je povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK podle § 101 zák. č. 127/2005 Sb., a to především:

- Zajistit zanesení informací o přítomnosti komunikací v majetku Nej.cz s.r.o., vyskytujících se v lokalitě dotčené předmětnou stavební akcí do příslušné projektové dokumentace včetně zohlednění a řešení případného střetu dle podmínek v tomto vyjádření.
- Dodržovat platnou legislativu, technologické postupy a technické normy pro příslušný druh staveb a veškerá doporučená bezpečnostní opatření, aby nedošlo k ohrožení či k poškození jak naší SEK, tak majetku a zdraví osob.
- Naše SEK spolu s pomocnými zařízeními (např. „kiosky“, kabelové komory, sloupky, kabelové rezervy, technologické skříně, rozvaděče, napájecí zařízení, antény atd.) nesmí být bez našeho souhlasu odstraněna, přeložena, manipulována ani dotčena žádným jiným způsobem. Existuje-li v místě stavby (pozemek, budova apod.) věcné břemeno či jiné právo ve prospěch naší společnosti, musí zůstat zachováno, případně být po provedení stavby obnoveno.
- V případě, že předmětný stavební záměr koliduje s naší SEK (situace kdy přítomnost SEK vylučuje možnost provedení předmětné stavební akce, nebo by její provedení ohrožovalo bezpečný a bezporuchový chod SEK), případně zasahuje-li do jejího ochranného pásma a existuje zároveň důvod domnívat se, že by předmětná stavba mohla negativně ovlivňovat bezpečný a bezporuchový provoz naší SEK nebo zamezovat přístupu k ní, případně i v jiných případech, kdy hrozí poškození SEK, je žadatel či jím pověřená třetí osoba bez zbytečného odkladu povinen kontaktovat pracovníky pověřené ochranou sítě (dále jen „POS“) za účelem dojednání konkrétních podmínek ochrany, případně společnost Nej.cz s.r.o. vyzvat k přeložení SEK. Stavbou (stavebním záměrem, stavební akcí) se rozumí jakékoliv stavební práce, demoliční práce, rekonstrukce či stavební úpravy, odstraňování havárií, výkopové práce (včetně bezvýkopové technologie jako jsou např. protlaky či podvrtý), úpravy terénu, výsadby zeleně apod.
- V případě nutnosti přeložení, manipulace či úprav naší SEK je stavebník povinen s Nej.cz s.r.o. uzavřít nejprve smlouvu a realizaci přeložky. Následně budou na základě objednávky veškeré práce spojené s přeložkou či úpravu SEK provedeny pracovníky společnosti Nej.cz s.r.o. přičemž dle ustanovení § 104 odst. 1 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů je stavebník povinen společnosti Nej.cz s.r.o. uhradit veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku na úrovni stávajícího technického řešení. Nedílnou součástí přeložení nebo úpravy SEK jsou také kontrolní zkoušky SEK (tlakové zkoušky těsnosti HDPE chráničů, reflektometrické měření optických kabelů, případně i jiné), vypracování dokumentace skutečného provedení apod. Dojde-li k přeložce naší SEK, dodá stavebník polohopisu dokumentaci (geodetické zaměření) překládaného úseku naší sítě v elektronické podobě (ideálně v .dgn formátu) a uhradí náklady na aktualizaci naší dokumentace. V případě přeložky rovněž stavebník zajistí veřejnoprávní a majetkové vypořádání (věcná břemena stavební povolení atp.).
- V ochranném pásmu SEK neprovádět výsadbu trvalých porostů, zejména dřevin či jiných hlubokokořenících rostlin bez užití technologie, která spolehlivě a trvale zabrání poškození našich kabelů vlivem prorůstání kořenů mezi naše vedení. S ohledem na budoucí růst kořenových systému rostlin je třeba provádět případnou výsadbu v takové vzdálenosti od našich vedení, aby jejich kořeny nemohli negativně ovlivňovat naše kabelové trasy (např. deformovat plastové kabelové chráničky) či nebránily přístupu ke kabelům v případě nutnosti provádění servisního zásahu. Bude-li použita technologie bránící prorůstání kořenů mezi naše kabely (např. protirůstové plachty či folie), je výsadba v blízkosti našeho vedení možná za předpokladu, že tato technologie nebude v případě potřeby servisního zásahu bránit přístupu k našim kabelům a zároveň, že nám bude vždy bezpodmínečně umožněno přistupovat k našemu vedení a provádět práce v případném ochranném pásmu dřevin. Vedou-li v blízkosti místa výsadby naše nadzemní sítě, je třeba dřeviny sázet v takové vzdálenosti, aby s ohledem na růst větví v budoucnu nedocházelo ke kolizi s naší SEK. Způsob ochrany našich vedení je vždy potřeba s projednat se POS či jinými námi pověřeným zaměstnancem.
- Při případném odstraňování či demoliaci stavby, ve (na) které jsou umístěna naše zařízení či se nachází v bezprostřední blízkosti odstraňované stavby, je nutné s POS či jiným námi pověřeným zaměstnancem domluvit další postup, zejména o zajištění bezpečného odpojení a přeložení našich zařízení.
- Pokud by jakákoliv nově budovaná stavba zasahovala svým ochranným pásmem do ochranného pásma našeho vedení, je nutné stavbu navrhnout takovým způsobem, aby byla možná bezproblémová údržba či provádění oprav naší sítě bez jakýkoliv omezení (např. včetně používání mechanizace, otevřeného plamene apod.).

- Nachází-li se v dotčené lokalitě naše podzemní vedení, je před započítím stavebních prací nutno v terénu trasu vedení vytýčit. Objednávku na vytýčení zašlete e-mailem osobně POS a telefonicky se s ním domluvíte na podrobnostech a potvrdíte termín vytýčení. Objednání vyhledání a vytýčení SEK je nutno provést 14 dní před plánovaným zahájením stavby. V případě, že se vám nebude dařit kontaktovat POS, obraťte se na osobu, která toto vyjádření vydala.
- Nachází-li se v dotčené lokalitě naše nadzemní vedení, je třeba dbát zvýšené opatrnosti při případném používání vysokozdvíhových zařízení, jako jsou například jeřáby, žebříky, vysokozdvížné montážní plošiny apod.
- Při provádění prací uvnitř objektů, na střeších budov či na stožárech je stavebník čím pověřená třetí osoba povinen provést průzkum a zjistit polohu všech našich vedení a zařízení, které by mohly být stavbu dotčeny či poškozeny a provést taková opatření, aby k tomu nedošlo. Nachází-li se v místě provádění prací naše antény, nesmí před ně být umísťovány žádné zařízení (nesmí dojít k jejich „zastínění“). V případě potřeby pomoci s vyhledáním našich zařízení (jedná-li se např. o vedení pod omítkami či jinak skryté) kontaktujte POS a telefonicky se s ním domluvíte na podrobnostech a objednejte u něj vyhledání sítě (objednávku je nutno provést 14 dní před zahájením prací). V případě že se vám nebude dařit kontaktovat POS, obraťte se na osobu, která toto vyjádření vydala.
- V místech Nej.cz s.r.o. vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti kvůli ubývajícimu krytí nad SEK.
- Nachází-li se nadzemní vedení SEK na sloupech, stožárech či podpěrách, je třeba se vyvarovat všech prací a postupů, při kterých by mohla být narušena stabilita takových podpěrných bodů. Jsou-li takové podpěrné body v majetku třetí strany (např. ČEZ, technické služby apod.), je nutno oslovit jejich vlastníka a respektovat jím navržené podmínky ochrany.
- Stavebník či jím pověřená třetí osoba zajistí, aby pracovníci provádějící stavební práce byli prokazatelně seznámeni s polohou naší SEK i s podmínkami její ochrany. Rovněž je nutno obeznámit pracovníky s možnou odchylkou polohy našich vedení a zařízení. Nebude-li možné trasu našich vedení spolehlivě určit, je stavebník či ji pověřená třetí osoba povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond dle pokynů námi pověřeného pracovníka.
- Zjistí-li stavebník či jím pověřená osoba rozpor v projektové dokumentaci (např. nenachází-li se trasy našich sítí tam, kde podle projektové dokumentace mají být či je zřejmé, že trasy vedou jinudy), případně bude-li nalezeno neidentifikované vedení s podezřením, že by mohlo patřit naší společnosti, je nutné zastavit práce a situaci za účelem zajištění ochrany vedení konzultovat s POS či jinými nám určenými zaměstnancem.
- V případě, že se v průběhu stavby naskytne předem nepředvídané okolnosti, které by mohly mít za následek ohrožení či poškození naší SEK, je nutné tyto okolnosti konzultovat s POS či jiným námi pověřeným zaměstnancem a přijmout případně navržená opatření vedoucí k zabezpečení naší SEK.
- Při jakékoliv činnosti v ochranném pásmu SEK (0,5 m od podélné osy krajního vedení) či v jeho blízkosti, musí být postupováno tak, aby nedošlo k ohrožení či poškození SEK. Práce je třeba provádět ručně se zvýšenou opatrností a bez použití mechanizace (bagry či jiné hloubící stroje) a nevhodného v nářadí. Dále je třeba respektovat jakékoliv vznesené konkrétní požadavky na způsob ochrany našich zařízení.
- Vedení SEK nepřejíždět těžkými vozidly a mechanizací pokud nebude provedena odpovídající ochrana těchto tras proti mechanickému poškození (panely nebo jiným vhodným způsobem) - bude řešeno v dokumentaci pro provádění stavby.
- V ochranném pásmu SEK nesmí být uskladňován stavební materiál, zemina či suť ani v něm nesmí být umísťováno technické vybavení staveniště. Je nutno zajistit, aby k naší SEK byl vždy možný bezproblémový přístup.
- Stavebník, nebo jím pověřená osoba, není oprávněn trasu SEK jakýmkoliv způsobem znepřístupnit, např. zabetonováním.
- Při provádění prací je nutno postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání trasy SEK. Není možné snižovat ani zvyšovat krytí zeminou nad SEK bez našeho předchozího souhlasu.
- Před odkrytí vedení SEK je nutno toto vedení zabezpečit proti poškození, prověšení nebo odcizení. Rovněž je třeba učinit taková opatření, aby vedení nebylo poškozeno živly (např. sesuvem zeminy).
- Každé způsobené nebo zjištěné poškození SEK neprodleně telefonicky nahlásit osobě POS a současně na oddělení dohledu sítí.
- Při poškození SEK (i dodatečně zjištěném) způsobené činností či zanedbáním povinnosti stavebníka či jím pověřené osoby budou stavebníku předepsány k úhradě všechny vzniklé škody a vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním a opravou poškozeného SEK včetně následných škod a škod souvisejících (např. přerušení provozu).
- V případě křížení či souběhu je nutno dodržovat platné normy (zejména ČSN 7736005 o prostorové uspořádání sítí technického vybavení) a technologické postupy, přičemž bude křížení či souběh řešen dokumentací předmětné stavby. Při křížení je nutno naše zařízení uložit pod naše stávající vedení. Dále je třeba obnovit pískové lože, důkladně zhutnit písek či zeminu pod naším zařízením a obnovit krycí výstražnou fólii a trasovací kabel.

- Dojde-li v průběhu stavby k odkrytí naší SEK, je nutno pořídit fotodokumentaci obnaženého vedení. Dále je nutno před záhozem vyzvat společnost Nej.cz s.r.o., resp. pracovníka pověřeného ochrannou sítí, k provedení kontroly obnaženého vedení za účelem ověření, zda není zařízení SEK poškozeno. Bez této kontroly není možné provést zához (nebude-li tato podmínka dodržena, mohou být případné poruchy či škody na našem zařízení považovány za zavinené stavebníkem). Zároveň stavebník či jím pověřená třetí osoba předá POS kopii stavebního deníku příslušné stavby se všemi zápisy o provedených kontrolách při křížení či souběhu, poruchách, poškození SEK apod. a dále poskytne pořízenou fotodokumentaci.
- V případě, že toto vyjádření či poskytnuté podklady neobsahují dostatek informací k provedení stavby či zpracování dokumentace, či v případě, kdy předmětný stavební záměr koliduje s SEK a je zjevně nutné přeložení SEK, je žadatel povinen kontaktovat POS či dalšího námipověřeného zaměstnance a projednat s ním situaci za účelem upřesnění detailů a stanovení konkrétních podmínek ochrany.
- Ohlásit ukončení stavby.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

obec Homí Bojanovice, Homí Bojanovice č.p. 96, 693 01 Homí Bojanovice
 GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
 EG.D, a. s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno
 CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
 Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
 Lesy České republiky, s. p., LZ Židlochovice, Tyršova 1, 667 01 Židlochovice
 KORDIS JMK, a. s., Nové sady 946/30, 602 00 Brno
 Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
 Nej.cz s. r. o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha
 Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
 Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3
 Báalka Zdeněk, č. p. 8, 693 01 Homí Bojanovice
 Báalková Ludmila, č. p. 8, 693 01 Homí Bojanovice
 Antonín Balšínek, č. p. 154, 69301 Homí Bojanovice
 Hana Čerňanová, č. p. 49, 69301 Homí Bojanovice
 Mgr. Jan Gregr, Herbenova 524/17, 693 01 Hustopeče
 Olga Hudečková, Dědina 56, 683 54 Otnice,
 Marie Málková, Nádražní 348, 691 27 Popice,
 Jaromír Štůsek, Poslušného 2703/5, 628 00 Brno,
 Ing. Pavel Veselý, Masarykova 14, 667 01 Židlochovice
 Marie Charvátová, č. p. 9, 693 01 Homí Bojanovice
 Zdeněk Chorvát, č. p. 31, 693 01 Homí Bojanovice
 Chromý Radim, č. p. 232, 69301 Homí Bojanovice
 Chromá Michaela, č. p. 232, 69301 Homí Bojanovice
 Janse Marnix Willem, č. p. 107, 69301 Homí Bojanovice
 Jelínek Michal, č. p. 223, 693 01 Homí Bojanovice
 Jelínková Barbora, č. p. 223, 693 01 Homí Bojanovice
 Sabina Kaňová, č. p. 91, 693 01 Homí Bojanovice
 Barbora Manolovová, č. p. 168, 693 01 Homí Bojanovice
 Robert Mark, č. p. 146, 693 01 Homí Bojanovice
 Marie Matoušková, č. p. 128, 693 01 Homí Bojanovice
 Michna Josef, č. p. 236, 693 01 Homí Bojanovice
 Michnová Emilie, č. p. 236, 693 01 Homí Bojanovice
 Mitáš Dalibor, č. p. 276, 693 01 Homí Bojanovice
 Mitášová Marie, č. p. 276, 693 01 Homí Bojanovice
 Ing. Tomáš Chaloupka, č. p. 378, 696 19 Mikulčice
 Nezhoda Štefan, č. p. 195, 693 01 Homí Bojanovice
 Nezhodová Ludmila, č. p. 195, 693 01 Homí Bojanovice
 Karel Osička, č. p. 10, 693 01 Homí Bojanovice
 Ing. Kamila Osičková, č. p. 10, 693 01 Homí Bojanovice
 Karel Otrisal, č. p. 33, 693 01 Homí Bojanovice
 Jana Otrisalová, č. p. 104, 693 01 Homí Bojanovice
 Zdeněk Pavelák, č. p. 28, 693 01 Homí Bojanovice
 Zbyněk Prokeš, č. p. 252, 693 01 Homí Bojanovice
 Jaroslav Relich, č. p. 13, 693 01 Homí Bojanovice
 Josef Rous, č. p. 20, 693 01 Homí Bojanovice
 Mgr. Jindřiška Pivoňková Rousová, Bellušova 1847/10, 155 00 Praha 5
 Jindřiška Rousová, č. p. 149, 693 01 Homí Bojanovice

Pavlna Rousová, Řípská 1518/21a, Slatina, 627 00 Brno
 Ing. Šlancar Antonín, č. p. 233, 69301 Horní Bojanovice
 Ing. Šlancarová Marie, č. p. 233, 69301 Horní Bojanovice
 Jiří Šlancar, č. p. 251, 693 01 Horní Bojanovice
 Jana Tahavská, č. p. 46, 693 01 Horní Bojanovice
 Josek Žák, č. p. 274, 693 01 Horní Bojanovice

Odůvodnění

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, obdržel od obce Horní Bojanovice, Horní Bojanovice č.p. 96, 693 01 Horní Bojanovice, IČ: 00283169 v zastoupení na základě plné moci společností AQUATIS a. s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, IČ: 46347526 (dále jen „stavebník“) dne 31.05.2023 žádost pod č.j.: MUH/32563/23/305 k povolení nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod povrchových a žádost pod č.j.: MUH/ 32118/23/305 o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „společného povolení“) na soubor staveb vč. vodního díla s názvem „Horní Bojanovice – kanalizace a ČOV“ v k.ú. Horní Bojanovice.

Žádost ve věci vydání společného povolení pro soubor staveb vč. vodního díla pod č.j.: MUH/ 32118/23/305 ze dne 31.05.2023 a žádost ve věci vydání povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod povrchových vedené pod č.j.: MUH/ 32563/23/492 ze dne 31.05.2023 spojil z moci úřední a byly dále vedeny pod společnou sp.zn.: OZP/6992/23/492 neboť obě uvedené žádosti spolu věcně souvisejí.

MěÚ Hustopeče, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad ve společném řízení v souladu s § 94o stavebního zákona posuzoval, zda je stavební záměr v souladu s požadavky:

a) stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zjistil, že je v souladu.

Umístění stavby vyhovuje požadavkům vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na stavby, zejména:

- stavba je navržena způsobem a z materiálů splňujících základní požadavky dle ustanovení § 8, mechanickou odolnost a stabilitu dle ustanovení § 9 a všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí dle ustanovení § 10 této vyhlášky;

Záměr svou povahou nevyžaduje navrzení v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

b) na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných pásem.

Jedná se o rozšíření stávající technické infrastruktury:

- napojení na dopravní infrastrukturu (příjezd k ČOV)
- napojení na technickou infrastrukturu (stávající kanalizace – dešťová/splásková, přeložky, odbočky/přípojky)

Záměr vyžaduje nové nároky na technickou ani dopravní infrastrukturu, k dotčení stávající infrastruktury byla doložena kladná stanoviska jejich vlastníků.

c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

V řízení byla doložena kladná stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

koordinované stanovisko MěÚ Hustopeče ze dne 23.08.2023, č.j.: MUH/54219/22/20, opravné koordinované stanovisko MěÚ Hustopeče ze dne 31.08.2023, č.j.: MUH/57497/22/20, závazné stanovisko MěÚ Hustopeče – OŽP ze dne 08.09.2022, č.j.: MUH/59508/22/321, závazné stanovisko MěÚ Hustopeče – OŽP, ZPF ze dne 26.05.2023, č.j.: MUH/30627/23/565, závazné stanovisko KHS JmK ze dne 21.06.2021, č.j.: KHSJM 18658/2021/BV/HOK, stanovisko Obvodní báňský úřad ze dne 02.07.2021, zn.: SBS 25045/2021, stanovisko Policie ČR DI Břeclav ze dne 12.04.2022, č.j.: KRPB-81532-2/ČJ-2022-060406-KAM, stanovisko Policie ČR DI Břeclav ze dne 04.2021, č.j.: KRPB-100729-1/ČJ-2021-060406-PAZ, stanovisko MO sekce majetková ze dne 26.05.2023, č.j.: MO 4445449/2023/13-22, závazné stanovisko MěÚ Hustopeče - OPSH ze dne 20.07.2023, č.j.: MUH/43968/23/393, stanovisko MěÚ Hustopeče – Stavební úřad ze dne 26.07.2023, č.j.:

MUH/45113/23/16, závazné stanovisko MěÚ Hustopeče, OŽP – orgán ochrany přírody ze dne 01.03.2023, č.j.: MUH/44036/23/321

Z kladných stanovisek dotčených orgánů vyplývá soulad stavby se zájmy chráněnými zvláštními právními předpisy.

Navržený záměr na základě výše uvedených skutečností je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

Vodoprávní úřad dále ověřil zejména, zda

- dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, zjistil, že ano
- je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebnému k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem. Budou využity stávající inženýrské sítě a místní komunikace k příjezdu ke stavbě.
- rovněž budoucím užíváním stavby, nedojde k narušení stávajících poměrů v území.

V dalším kroku vodoprávní úřad vymezil okruh účastníků společného řízení. Při jeho vymezování vodoprávní úřad postupoval dle ustanovení § 94k stavebního zákona a dospěl k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší:

- dle ust. § 94k písm. a) stavebník - obec Horní Bojanovice, Horní Bojanovice č.p. 96, 693 01 Horní Bojanovice
- dle ust. § 94k písm. b) obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn – obec Horní Bojanovice, Horní Bojanovice č.p. 96, 693 01 Horní Bojanovice
- dle ustanovení § 94k písm. d) – vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem – Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno, s příslušností hospodařit s majetkem - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika, s příslušností hospodařit s majetkem - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3, Česká republika, s příslušností hospodařit s majetkem – Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, Česká republika, s příslušností hospodařit s majetkem - Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové, Bálka Zdeněk a Bálková Ludmila, č. p. 8, 693 01 Horní Bojanovice, Antonín Balšínek, č. p. 154, 69301 Horní Bojanovice, Hana Čerňanová, č. p. 49, 69301 Horní Bojanovice, Mgr. Jan Gregr, Herbenova 524/17, 693 01 Hustopeče, Olga Hudečková, Dědina 56, 683 54 Otnice, Marie Málková, Nádražní 348, 691 27 Popice, Jaromír Štůsek, Poslušného 2703/5, 628 00 Brno, Ing. Pavel Veselý, Masarykova 14, 667 01 Židlochovice, Marie Charvátová, č. p. 9, 693 01 Horní Bojanovice, Zdeněk Chorvát, č. p. 31, 693 01 Horní Bojanovice, Chromý Radim a Chromá Michaela, č. p. 232, 69301 Horní Bojanovice, Janse Marnix Willem, č. p. 107, 69301 Horní Bojanovice, Jelínek Michal a Jelínková Barbora, č. p. 223, 693 01 Horní Bojanovice, Sabina Kaňová, č. p. 91, 693 01 Horní Bojanovice, Barbora Manolovová, č. p. 168, 693 01 Horní Bojanovice, Robert Mark, č. p. 146, 693 01 Horní Bojanovice, Marie Matoušková, č. p. 128, 693 01 Horní Bojanovice, Michna Josef a Michnová Emilie, č. p. 236, 693 01 Horní Bojanovice, Mitáš Dalibor a Mitášová Marie, č. p. 276, 693 01 Horní Bojanovice, Ing. Tomáš Chaloupka, č. p. 378, 696 19 Mikulčice, Nezhoda Štefan a Nezhodová Ludmila, č. p. 195, 693 01 Horní Bojanovice, Karel Osička a Ing. Kamila Osičková, oba bytem č. p. 10, 693 01 Horní Bojanovice, Karel Otřísal, č. p. 33, 693 01 Horní Bojanovice, Jana Otřísalová, č. p. 104, 693 01 Horní Bojanovice, Zdeněk Pavelák, č. p. 28, 693 01 Horní Bojanovice, Zbyněk Prokeš, č. p. 252, 693 01 Horní Bojanovice, Jaroslav Relich, č. p. 13, 693 01 Horní Bojanovice, Josef Rous, č. p. 20, 693 01 Horní Bojanovice, Mgr. Jindřiška Pivoňková Rousová, Bellušova 1847/10, 155 00 Praha 5, Jindřiška Rousová, č. p. 149, 693 01 Horní Bojanovice, Pavlína Rousová, Řípská 1518/21a, Slatina, 627 00 Brno, Šlancar Antonín Ing. a Šlancarová Marie Ing., č. p. 233, 69301 Horní Bojanovice, Jiří Šlancar, č. p. 251, 693 01 Horní Bojanovice, Jana Tahavská, č.

p. 46, 693 01 Horní Bojanovice, Ing. Pavel Veselý, Masarykova 14, 667 01 Židlochovice, Josek Žák, č. p. 274, 693 01 Horní Bojanovice

- dle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona osobám, jejich vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům, nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno - v souladu s § 94l odst. 3 označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí (velký počet účastníků řízení) – pozemky parc.č. KN 10, 1001/10, 1001/11, 1001/17, 1001/18, 1001/20, 1001/21, 1001/22, 1001/6, 1003/2, 1003/3, 1004/1, 1006/2, 1007/1, 1008/1, 1008/2, 102/3, 102/4, 103, 104/1, 104/2, 104/3, 1047, 1048, 105, 1051, 1052, 1055, 1056, 1059, 106/1, 106/3, 1060, 1063, 1064, 1067, 1068, 107/2, 1071, 1072/2, 1074/1, 1074/10, 1074/11, 1074/12, 1074/13, 1074/14, 1074/15, 1074/16, 1074/17, 1074/18, 1074/19, 1074/20, 1074/21, 1074/22, 1074/23, 1074/24, 1074/25, 1074/26, 1074/27, 1074/28, 1074/29, 1074/30, 1074/31, 1074/32, 1074/33, 1074/34, 1074/35, 1074/36, 1074/37, 1074/7, 1074/8, 1074/9, 108/3, 108/5, 108/6, 11, 118/1, 12/1, 137/1, 137/2, 137/3, 137/4, 137/9, 138, 139/1, 139/268, 139/269, 139/270, 139/271, 139/276, 139/277, 139/278, 139/287, 139/290, 139/3, 14, 148, 15/1, 1504/1, 1504/2, 1506, 1508/10, 1508/11, 1508/13, 1508/14, 1508/19, 1508/22, 1508/37, 1508/39, 1508/4, 1508/52, 1508/53, 1508/55, 1508/56, 1508/57, 1508/58, 1508/59, 1508/6, 1508/60, 1508/61, 1508/62, 1508/65, 1508/69, 1508/7, 1508/70, 1508/71, 1508/74, 1508/75, 1508/76, 1508/77, 1508/79, 1508/80, 1508/83, 1508/85, 1508/87, 1508/88, 1529/1, 1530/15, 1530/18, 1530/20, 1570/111, 1570/114, 1570/120, 1570/124, 1570/129, 1570/134, 1570/148, 1570/150, 1570/157, 1570/166, 1570/167, 1570/185, 1570/294, 1570/295, 1570/303, 1570/308, 16, 17, 18, 19, 2/2, 20, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 2629/118, 2629/122, 2629/124, 2629/126, 2629/130, 2629/43, 2631/5, 2636/1, 2636/2, 2638/1, 2638/2, 2638/3, 2640/11, 2640/20, 2640/21, 2640/5, 2644/1, 2644/2, 2644/3, 2644/6, 2683, 2689/10, 2689/11, 2689/19, 2689/21, 2689/36, 2689/38, 2689/39, 2689/40, 2689/42, 2689/43, 2689/44, 2689/8, 2701/27, 2701/28, 2701/29, 3/3, 3014/385, 3014/386, 3014/393, 3014/395, 3014/404, 3014/406, 3014/407, 3014/410, 3014/412, 3014/414, 3014/8, 3193/10, 3193/11, 3193/12, 3193/13, 3193/2, 3193/24, 3193/25, 3193/26, 3193/27, 3193/28, 3193/29, 3193/30, 3193/31, 3193/47, 3193/49, 3193/51, 3193/53, 3193/55, 3193/57, 3193/59, 3193/61, 3193/64, 3193/67, 3193/85, 3196/1, 3203, 3224/2, 3229/2, 3232/2, 3232/3, 3240/2, 3242/198, 3242/205, 3242/207, 3282/20, 3282/27, 3282/28, 3282/29, 3282/84, 3282/85, 3282/88, 3282/89, 3282/90, 3282/96, 3282/97, 3282/98, 33, 35/2, 3537/170, 3537/175, 3537/177, 3537/178, 3537/180, 3537/182, 3537/7, 3537/9, 36/1, 36/2, 3659/3, 3662/3, 3667/1, 3668/2, 3669/1, 3669/2, 3670, 3681/2, 3682, 3684/1, 3684/2, 3686/2, 3689/2, 3693/2, 3696/1, 3699, 37, 3723/1, 3723/2, 3725/1, 3725/2, 3727/1, 3728/3, 3733/3, 3735/3, 3742, 3756/12, 3756/3, 3756/9, 3760, 3761/5, 3768/10, 3768/13, 3768/14, 3768/15, 3768/16, 3768/24, 3768/7, 3768/8, 3772/4, 3774/2, 3774/4, 3774/5, 3774/6, 3774/7, 3775, 3777/3, 3777/4, 38, 3823, 3829, 3830, 3831, 3833, 3834, 3836/6, 3837, 3838, 3841, 3843, 3844, 3851, 3856, 3857, 3891, 3897, 3898, 3899, 39/2, 3904, 3905, 3907, 3908, 3911, 4/2, 40, 41, 42, 43/2, 44/2, 45/2, 46/2, 47/2, 48/2, 5/3, 50/1, 51/2, 52/2, 53, 54/1, 54/2, 55/1, 55/2, 56/1, 56/2, 57, 58/2, 59/2, 595/34, 6/2, 60/2, 61/2, 61/4, 62/1, 62/2, 63/1, 63/2, 64/2, 64/4, 66/1, 67/1, 680/10, 680/11, 680/2, 692, 727/58, 727/59, 745, 761/1, 761/2, 762, 764/2, 766/3, 776/2, 777, 780, 782/3, 784, 785, 789, 790, 795, 796, 8/1, 8/2, 801, 802/1, 805, 806/1, 807/3, 807/4, 81, 810, 811, 814, 816/1, 826/1, 83, 831, 833/1, 84, 842, 847/1, 847/2, 849/1, 85, 850/10, 850/5, 850/7, 850/8, 86, 863, 864, 867/4, 87/1, 87/2, 870/4, 871/5, 872/5, 874/6, 875/4, 879, 88, 881/1, 881/3, 887/3, 888, 889/2, 890, 891, 892/1, 893, 894/1, 895/3, 896/1, 897/3, 898/2, 898/3, 9, 900/1, 901/1, 902/1, 902/4, 903/3, 904/1, 905/1, 906, 925/51, 925/52, 925/54, 925/55, 925/57, 925/69, 925/70, 97, 970/86, 970/88, 970/90, 970/92, 98, 986/19, 986/2, 986/21, 986/24, 986/27, 986/3, 986/34, 986/37, 986/39, 986/40, 986/45, 986/47, 986/48, 986/49, 986/5, 986/6, 986/7, st.1/2, st.10, st.100/1, st.100/2, st.101/1, st.102, st.103/1, st.104/2, st.108, st.109/1, st.11, st.110, st.111, st.112, st.113, st.115, st.116, st.117/1, st.12, st.120, st.121/1, st.122, st.123, st.124, st.125, st.126, st.127/1, st.127/2, st.13, st.130, st.131, st.133, st.134, st.136/1, st.139, st.14, st.140, st.141, st.142/1, st.142/2, st.143, st.144, st.145, st.146, st.147/1, st.147/2, st.148, st.149, st.15, st.150, st.151, st.152/1, st.152/2, st.153, st.154, st.156, st.157/1, st.159, st.16, st.160/2, st.161, st.163, st.164, st.165/1, st.166, st.167, st.168, st.169, st.170/1, st.170/2, st.178, st.179/1, st.18, st.180, st.181, st.182, st.183, st.184, st.185, st.187, st.188, st.19, st.190, st.191, st.192/1, st.192/2, st.195, st.196, st.2, st.20, st.204, st.205, st.206, st.209/2, st.209/3, st.209/4, st.21, st.213, st.214, st.216, st.219, st.22, st.220, st.221, st.222, st.223, st.224, st.227, st.229, st.23, st.232, st.233, st.234, st.235, st.236, st.24, st.240, st.242, st.243, st.245, st.246/1, st.247, st.248, st.249, st.25, st.250, st.256, st.257/1, st.258, st.259, st.26, st.260, st.261/5, st.262, st.263, st.264/2, st.264/3, st.265, st.266, st.267, st.27, st.274, st.277, st.292, st.3/1, st.3/2, st.30, st.31, st.313, st.314/1, st.314/2, st.314/3, st.315/2, st.317/1, st.318, st.319, st.332, st.34, st.35/1, st.352, st.353, st.355, st.359, st.363,

st.365, st.366, st.367, st.37, st.372, st.376, st.377, st.379, st.38, st.389, st.4, st.40/1, st.400, st.406, st.41/1, st.41/2, st.41/4, st.410, st.411, st.413, st.414, st.415, st.418, st.42, st.420, st.43/1, st.43/2, st.430, st.437, st.442, st.45/1, st.45/2, st.47, st.50, st.51, st.52, st.53, st.54, st.55, st.58, st.59, st.6, st.60, st.62/1, st.63, st.67, st.68/2, st.7, st.70, st.71, st.72, st.73, st.74, st.76/1, st.76/2, st.76/3, st.76/4, st.76/5, st.77, st.78, st.8, st.81/1, st.81/2, st.82, st.83, st.84/1, st.84/2, st.85, st.86, st.87, st.88, st.89, st.90, st.91, st.92, st.93/1, st.94, st.95/1, st.95/2, st.98/17, st.98/18, st.98/19, st.98/2, st.98/20, st.98/21, st.98/3, st.98/4, st.98/5, st.98/6, st.99/2, st.99/3

Po vymezení okruhu účastníků společného řízení vodoprávní úřad, v souladu s ust. § 94m odst. 1 stavebního zákona a ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu ve znění pozdějších předpisů, opatřením ze dne 14.07.2023 vedeným pod spisovou značkou: OZP/6992/23/492, oznámil výše vymezeným účastníkům zahájení společného řízení ve kterém, v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona, upustil od ohledání na místě a ústního jednání, jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby. Současně vodoprávní úřad účastníkům stanovil lhůtu 15-ti dnů ode dne doručení oznámení o zahájení společného řízení pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek účastníků řízení. Jelikož se jednalo o řízení s velkým počtem účastníků dle § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, je řízení vedeno veřejnou vyhláškou dle § 144 odst. 2 správního řádu. Rovněž učinil poučení o pravidlech uplatňování námitek ve smyslu §94n stavebního zákona a také dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu a sdělil, že rozhodnutí nebude vydáno dříve, než proběhne lhůta pro podávání námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Dnem následujícím, po uplynutí lhůty 15-ti dnů pro uplatnění těchto závazných stanovisek a námitek, počala účastníkům společného řízení běžet 3-denní lhůta pro možnost vyjádřit se ke shromážděným podkladům společného rozhodnutí dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu. Během této lhůty se ke shromážděným podkladům pro vydání společného rozhodnutí žádný z účastníků nevyjádřil.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 7a vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- 2x projektová dokumentace (datum 09/2020)
- plná moc
- smlouva o smlouvě budoucí (obec Horní Bojanovice – ČR Státní pozemkový úřad)
- koordinované stanovisko MěÚ Hustopeče ze dne 23.08.2023, č.j.: MUH/54219/22/20
- opravné koordinované stanovisko MěÚ Hustopeče ze dne 31.08.2023, č.j.: MUH/57497/22/20
- obec Horní Bojanovice – souhlas se stavbou
- rozhodnutí MěÚ Hustopeče – OPSH ze dne 26.10.2022, č.j.: MUH/70507/22/352
- závazné stanovisko MěÚ Hustopeče – OŽP ze dne 08.09.2022, č.j.: MUH/59508/22/321
- závazné stanovisko MěÚ Hustopeče – OŽP, ZPF ze dne 26.05.2023, č.j.: MUH/30627/23/565
- stanovisko Správa a údržba silnic JmK ze dne 12.05.2023, zn.: 10360/2023
- stanovisko Povodí Moravy, s. p. ze dne 13.12.2021, zn.: PM-47531/2021/5203/Ko
- stanovisko Povodí Moravy, s. p. ze dne 01.08.2022, zn.: PM-33877/2021/5203/Ko
- závazné stanovisko KHS JmK ze dne 21.06.2021, č.j.: KHSJM 18658/2021/BV/HOK
- vyjádření Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. ze dne 21.06.2021, č.j.: ARUB/4298/2021
- vyjádření Národní památkový ústav, ÚOP v Brně ze dne 23.06.2021, sp.zn.: 823
- vyjádření Ministerstvo životního prostředí ze dne 21.06.2021, č.j.: MZP/2021/560/1070
- stanovisko Obvodní báňský úřad ze dne 02.07.2021, zn.: SBS 25045/2021
- stanovisko Policie ČR DI Břeclav ze dne 12.04.2022, č.j.: KRPB-81532-2/ČJ-2022-060406-KAM
- stanovisko Policie ČR DI Břeclav ze dne 04.2021, č.j.: KRPB-100729-1/ČJ-2021-060406-PAZ

- sdělení PČR KRP JmK, ÚO Břeclav ze dne 18.07.2021, č.j.: KRPB-110628-1/ČJ-2022-060406-KAM
- vyjádření PČR KRP JmK, Odbor správy majetku ze dne 11.05.2023, č.j.: KRPB-1703-411/ČJ-2023-0600MN-MACH
- souhlas s prodloužením stanoviska PČR KRP JmK, ÚO Břeclav ze dne 05.05.2023, č.j.: KRPB-100729-3/ČJ-2021-060406-PAZ
- vyjádření Lesy České republiky, s. p. ze dne 20.07.2022, č.j.: LCR004/006254/2022
- vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 24.06.2021, č.j.: RSD-338469/2021-2
- vyjádření KORDIS JMK, a. s. ze dne 25.06.2021
- vyjádření KORDIS JMK, a. s. ze dne 15.05.2022
- obec Horní Bojanovice – souhlas vlastníka a provozovatele stávající TI (dešťová kanalizace, vodovod, komunikace)
- vyjádření CETIN a. s. ze dne 12.07.2021, č.j.: 693924/21
- vyjádření České Radiokomunikace a. s. ze dne 01.05.2023, zn.: UPTS/OS/332380/2023
- vyjádření EG.D., a. s. ze dne 29.05.2023, zn. E7456-26249169
- vyjádření EG.D., a. s. ze dne 07.07.2021, zn.: M49992-27037982
- vyjádření EG.D., a. s. ze dne 01.04.2022, zn.: 9001958086/M46605
- vyjádření EG.D., a. s. ze dne 01.04.2022, zn.: 9001958174/M46605
- vyjádření EG.D., a. s. ze dne 26.06.2023, zn.: M49992-27093702
- stanovisko GasNet Služby, s. r. o., ze dne 08.07.2021, zn.: 5002401923
- stanovisko GasNet Služby, s. r. o., ze dne 04.08.2021, zn.: 5002419114
- stanovisko GasNet Služby, s. r. o., ze dne 15.06.2023, zn.: 5002825461
- stanovisko GasNet Služby, s. r. o., ze dne 15.06.2023, zn.: 5002825497
- vyjádření MND a. s. ze dne 24.02.2022, č.j.: 195/22
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a. s. ze dne 07.05.2023, zn.: E23128/23
- vyjádření Vodafone Czech Republic a. s. ze dne 28.04.2023, zn.: 230428-1113548263
- stanovisko MO sekce majetková ze dne 26.05.2023, č.j.: MO 4445449/2023/13-22
- vyjádření Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. ze dne 09.06.2022, č.j.: POZ-2022-002684
- smlouva o přeložce vodovodu č. 20211055/Hutt
- vyjádření Nej. cz s. r. o. ze dne 10.05.2023, zn.: VYJNEJ-2023-05883-01
- souhlasy vlastníku dotčených pozemků vyznačených na situačním výkrese
- plán kontrolních prohlídek stavby

Vodoprávní úřad zajistil:

- závazné stanovisko MěÚ Hustopeče - OPSH ze dne 20.07.2023, č.j.: MUH/43968/23/393
- stanovisko MěÚ Hustopeče – Stavební úřad ze dne 26.07.2023, č.j.: MUH/45113/23/16
- závazné stanovisko MěÚ Hustopeče, OŽP – orgán ochrany přírody ze dne 01.03.2023, č.j.: MUH/44036/23/321

V souladu s ustanovením § 50 správního řádu do shora uvedeného termínu byl stavebník v oznámení o zahájení řízení pod č.j.: MUH/ 42470/23/492 ze dne 14.07.2023 vyzván k doložení následujících dokladů, které následně byly doloženy.

Vodoprávní úřad prověřil podanou žádost a dokumentaci z hlediska zájmů sledovaných Plánem oblasti povodí v platném znění a dalších zájmů sledovaných vodním zákonem, dále zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovanými zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že navrhovanou stavbou dle výše uvedeného, nejsou ohroženy veřejné zájmy, ochrana životního prostředí, ochrana zdraví a života osob, ani nepřiměřeně omezena, či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení, během řízení nebyly k tomuto záměru vzneseny žádné námitky ani připomínky a záměr je v souladu s platným územním plánem obce, rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou

část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li vodoprávní úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnost též dnem, kdy vodoprávní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští, to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může vodoprávní úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Vilém Vyhnálek
vedoucí odboru životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu min. 15 dnů na úřední desce. Na MěÚ Hustopeče také způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. (počátek lhůty pro doručení se počítá ode dne vyvěšení na úřední desce MěÚ Hustopeče)

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Vyvěšeno v elektronické podobě dne:.....

Podpis a razítka oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Správní poplatek:

Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy stavební povolení nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.

Obdrží:

Účastníci řízení § 94k stavebního zákona v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu:

(dle § 27 odst. 1 a 2 správního řádu, kterým se doručuje jednotlivě do vlastních rukou)

obec Horní Bojanovice, Horní Bojanovice č.p. 96, 693 01 Horní Bojanovice
v zastoupení **AQUATIS a. s., Botanická 834/56, 602 00 Brno**

obec Horní Bojanovice, Horní Bojanovice č.p. 96, 693 01 Horní Bojanovice
 GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
 EG.D, a. s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno
 CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí
 449/3, 602 00 Brno
 Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
 Lesy České republiky, s. p., LZ Židlochovice, Tyršova 1, 667 01 Židlochovice (IDDS: e8jcfns)
 KORDIS JMK, a. s., Nové sady 946/30, 602 00 Brno
 Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
 Nej.cz s. r. o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
 Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3
 Báalka Zdeněk, č. p. 8, 693 01 Horní Bojanovice
 Báalková Ludmila, č. p. 8, 693 01 Horní Bojanovice
 Antonín Balšínek, č. p. 154, 69301 Horní Bojanovice
 Hana Čerňanová, č. p. 49, 69301 Horní Bojanovice
 Mgr. Jan Gregř, Herbenova 524/17, 693 01 Hustopeče
 Olga Hudečková, Dědina 56, 683 54 Otnice,
 Marie Málková, Nádražní 348, 691 27 Popice,
 Jaromír Štůsek, Poslušného 2703/5, 628 00 Brno,
 Ing. Pavel Veselý, Masarykova 14, 667 01 Židlochovice
 Marie Charvátová, č. p. 9, 693 01 Horní Bojanovice
 Zdeněk Chorvát, č. p. 31, 693 01 Horní Bojanovice
 Chromý Radim, č. p. 232, 69301 Horní Bojanovice
 Chromá Michaela, č. p. 232, 69301 Horní Bojanovice
 Janse Marnix Willem, č. p. 107, 69301 Horní Bojanovice
 Jelínek Michal, č. p. 223, 693 01 Horní Bojanovice
 Jelínková Barbora, č. p. 223, 693 01 Horní Bojanovice
 Sabina Kaňová, č. p. 91, 693 01 Horní Bojanovice
 Barbora Manolovová, č. p. 168, 693 01 Horní Bojanovice
 Robert Mark, č. p. 146, 693 01 Horní Bojanovice
 Marie Matoušková, č. p. 128, 693 01 Horní Bojanovice
 Michna Josef, č. p. 236, 693 01 Horní Bojanovice
 Michnová Emilie, č. p. 236, 693 01 Horní Bojanovice
 Mitáš Dalibor, č. p. 276, 693 01 Horní Bojanovice
 Mitášová Marie, č. p. 276, 693 01 Horní Bojanovice
 Ing. Tomáš Chaloupka, č. p. 378, 696 19 Mikulčice
 Nezhoda Štefan, č. p. 195, 693 01 Horní Bojanovice
 Nezhodová Ludmila, č. p. 195, 693 01 Horní Bojanovice
 Karel Osička, č. p. 10, 693 01 Horní Bojanovice
 Ing. Kamila Osičková, č. p. 10, 693 01 Horní Bojanovice
 Karel Otřísal, č. p. 33, 693 01 Horní Bojanovice
 Jana Otřísalová, č. p. 104, 693 01 Horní Bojanovice
 Zdeněk Pavelák, č. p. 28, 693 01 Horní Bojanovice
 Zbyněk Prokeš, č. p. 252, 693 01 Horní Bojanovice
 Jaroslav Relich, č. p. 13, 693 01 Horní Bojanovice
 Josef Rous, č. p. 20, 693 01 Horní Bojanovice
 Mgr. Jindřiška Pivoňková Rousová, Bellušova 1847/10, 155 00 Praha 5
 Jindřiška Rousová, č. p. 149, 693 01 Horní Bojanovice
 Pavlína Rousová, Řípská 1518/21a, Slatina, 627 00 Brno

Ing. Šlancar Antonín, č. p. 233, 69301 Horní Bojanovice
 Ing. Šlancarová Marie, č. p. 233, 69301 Horní Bojanovice
 Jiří Šlancar, č. p. 251, 693 01 Horní Bojanovice
 Jana Tahavská, č. p. 46, 693 01 Horní Bojanovice
 Josek Žák, č. p. 274, 693 01 Horní Bojanovice

Účastníci řízení § 94k písm. e) stavebního zákona identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitosti, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou:

KN 10, 1001/10, 1001/11, 1001/17, 1001/18, 1001/20, 1001/21, 1001/22, 1001/6, 1003/2, 1003/3, 1004/1, 1006/2, 1007/1, 1008/1, 1008/2, 102/3, 102/4, 103, 104/1, 104/2, 104/3, 1047, 1048, 105, 1051, 1052, 1055, 1056, 1059, 106/1, 106/3, 1060, 1063, 1064, 1067, 1068, 107/2, 1071, 1072/2, 1074/1, 1074/10, 1074/11, 1074/12, 1074/13, 1074/14, 1074/15, 1074/16, 1074/17, 1074/18, 1074/19, 1074/20, 1074/21, 1074/22, 1074/23, 1074/24, 1074/25, 1074/26, 1074/27, 1074/28, 1074/29, 1074/30, 1074/31, 1074/32, 1074/33, 1074/34, 1074/35, 1074/36, 1074/37, 1074/7, 1074/8, 1074/9, 108/3, 108/5, 108/6, 11, 118/1, 12/1, 137/1, 137/2, 137/3, 137/4, 137/9, 138, 139/1, 139/268, 139/269, 139/270, 139/271, 139/276, 139/277, 139/278, 139/287, 139/290, 139/3, 14, 148, 15/1, 1504/1, 1504/2, 1506, 1508/10, 1508/11, 1508/13, 1508/14, 1508/19, 1508/22, 1508/37, 1508/39, 1508/4, 1508/52, 1508/53, 1508/55, 1508/56, 1508/57, 1508/58, 1508/59, 1508/6, 1508/60, 1508/61, 1508/62, 1508/65, 1508/69, 1508/7, 1508/70, 1508/71, 1508/74, 1508/75, 1508/76, 1508/77, 1508/79, 1508/80, 1508/83, 1508/85, 1508/87, 1508/88, 1529/1, 1530/15, 1530/18, 1530/20, 1570/111, 1570/114, 1570/120, 1570/124, 1570/129, 1570/134, 1570/148, 1570/150, 1570/157, 1570/166, 1570/167, 1570/185, 1570/294, 1570/295, 1570/303, 1570/308, 16, 17, 18, 19, 2/2, 20, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 2629/118, 2629/122, 2629/124, 2629/126, 2629/130, 2629/43, 2631/5, 2636/1, 2636/2, 2638/1, 2638/2, 2638/3, 2640/11, 2640/20, 2640/21, 2640/5, 2644/1, 2644/2, 2644/3, 2644/6, 2683, 2689/10, 2689/11, 2689/19, 2689/21, 2689/36, 2689/38, 2689/39, 2689/40, 2689/42, 2689/43, 2689/44, 2689/8, 2701/27, 2701/28, 2701/29, 3/3, 3014/385, 3014/386, 3014/393, 3014/395, 3014/404, 3014/406, 3014/407, 3014/410, 3014/412, 3014/414, 3014/8, 3193/10, 3193/11, 3193/12, 3193/13, 3193/2, 3193/24, 3193/25, 3193/26, 3193/27, 3193/28, 3193/29, 3193/30, 3193/31, 3193/47, 3193/49, 3193/51, 3193/53, 3193/55, 3193/57, 3193/59, 3193/61, 3193/64, 3193/67, 3193/85, 3196/1, 3203, 3224/2, 3229/2, 3232/2, 3232/3, 3240/2, 3242/198, 3242/205, 3242/207, 3282/20, 3282/27, 3282/28, 3282/29, 3282/84, 3282/85, 3282/88, 3282/89, 3282/90, 3282/96, 3282/97, 3282/98, 33, 35/2, 3537/170, 3537/175, 3537/177, 3537/178, 3537/180, 3537/182, 3537/7, 3537/9, 36/1, 36/2, 3659/3, 3662/3, 3667/1, 3668/2, 3669/1, 3669/2, 3670, 3681/2, 3682, 3684/1, 3684/2, 3686/2, 3689/2, 3693/2, 3696/1, 3699, 37, 3723/1, 3723/2, 3725/1, 3725/2, 3727/1, 3728/3, 3733/3, 3735/3, 3742, 3756/12, 3756/3, 3756/9, 3760, 3761/5, 3768/10, 3768/13, 3768/14, 3768/15, 3768/16, 3768/24, 3768/7, 3768/8, 3772/4, 3774/2, 3774/4, 3774/5, 3774/6, 3774/7, 3775, 3777/3, 3777/4, 38, 3823, 3829, 3830, 3831, 3833, 3834, 3836/6, 3837, 3838, 3841, 3843, 3844, 3851, 3856, 3857, 3891, 3897, 3898, 3899, 39/2, 3904, 3905, 3907, 3908, 3911, 4/2, 40, 41, 42, 43/2, 44/2, 45/2, 46/2, 47/2, 48/2, 5/3, 50/1, 51/2, 52/2, 53, 54/1, 54/2, 55/1, 55/2, 56/1, 56/2, 57, 58/2, 59/2, 595/34, 6/2, 60/2, 61/2, 61/4, 62/1, 62/2, 63/1, 63/2, 64/2, 64/4, 66/1, 67/1, 680/10, 680/11, 680/2, 692, 727/58, 727/59, 745, 761/1, 761/2, 762, 764/2, 766/3, 776/2, 777, 780, 782/3, 784, 785, 789, 790, 795, 796, 8/1, 8/2, 801, 802/1, 805, 806/1, 807/3, 807/4, 81, 810, 811, 814, 816/1, 826/1, 83, 831, 833/1, 84, 842, 847/1, 847/2, 849/1, 85, 850/10, 850/5, 850/7, 850/8, 86, 863, 864, 867/4, 87/1, 87/2, 870/4, 871/5, 872/5, 874/6, 875/4, 879, 88, 881/1, 881/3, 887/3, 888, 889/2, 890, 891, 892/1, 893, 894/1, 895/3, 896/1, 897/3, 898/2, 898/3, 9, 900/1, 901/1, 902/1, 902/4, 903/3, 904/1, 905/1, 906, 925/51, 925/52, 925/54, 925/55, 925/57, 925/69, 925/70, 97, 970/86, 970/88, 970/90, 970/92, 98, 986/19, 986/2, 986/21, 986/24, 986/27, 986/3, 986/34, 986/37, 986/39, 986/40, 986/45, 986/47, 986/48, 986/49, 986/5, 986/6, 986/7, st.1/2, st.10, st.100/1, st.100/2, st.101/1, st.102, st.103/1, st.104/2, st.108, st.109/1, st.11, st.110, st.111, st.112, st.113, st.115, st.116, st.117/1, st.12, st.120, st.121/1, st.122, st.123, st.124, st.125, st.126, st.127/1, st.127/2, st.13, st.130, st.131, st.133, st.134, st.

136/1, st.139, st.14, st.140, st.141, st.142/1, st.142/2, st.143, st.144, st.145, st.146, st.147/1, st.147/2, st.148, st.149, st.15, st.150, st.151, st. 152/1, st.152/2, st.153, st.154, st.156, st. 157/1, st. 159, st.16, st.160/2, st.161, st.163, st.164, st.165/1, st.166, st.167, st.168, st.169, st.170/1, st.170/2, st.178, st.179/1, st.18, st.180, st.181, st.182, st.183, st.184, st.185, st.187, st.188, st.19, st.190, st.191, st.192/1, st.192/2, st.195, st.196, st.2, st.20, st.204, st.205, st.206, st.209/2, st.209/3, st.209/4, st.21, st.213, st.214, st.216, st.219, st.22, st.220, st.221, st.222, st.223, st.224, st.227, st.229, st.23, st.232, st.233, st.234, st.235, st.236, st.24, st.240, st.242, st.243, st.245, st.246/1, st.247, st.248, st.249, st.25, st.250, st.256, st.257/1, st.258, st.259, st.26, st.260, st.261/5, st.262, st.263, st.264/2, st.264/3, st.265, st.266, st.267, st.27, st.274, st.277, st.292, st.3/1, st.3/2, st.30, st.31, st.313, st.314/1, st.314/2, st.314/3, st.315/2, st.317/1, st.318, st.319, st.332, st.34, st.35/1, st.352, st.353, st.355, st.359, st.363, st.365, st.366, st.367, st.37, st.372, st.376, st.377, st.379, st.38, st.389, st.4, st.40/1, st.400, st.406, st.41/1, st.41/2, st.41/4, st.410, st.411, st.413, st.414, st.415, st.418, st.42, st.420, st.43/1, st.43/2, st.430, st.437, st.442, st.45/1, st.45/2, st.47, st.50, st.51, st.52, st.53, st.54, st.55, st.58, st.59, st.6, st.60, st.62/1, st.63, st.67, st.68/2, st.7, st.70, st.71, st.72, st.73, st.74, st.76/1, st.76/2, st.76/3, st.76/4, st.76/5, st.77, st.78, st.8, st.81/1, st.81/2, st.82, st.83, st.84/1, st.84/2, st.85, st.86, st.87, st.88, st.89, st.90, st.91, st.92, st.93/1, st.94, st.95/1, st.95/2, st.98/17, st.98/18, st.98/19, st.98/2, st.98/20, st.98/21, st.98/3, st.98/4, st.98/5, st.98/6, st.99/2, st.99/3

Dotčené orgány, kterým se doručuje jednotlivě:

Policie České republiky, Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, ÚO Břeclav, Dopravní inspektorát, Národních hrdinů 18/15, 690 16 Břeclav

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
MěÚ Hustopeče, stavební úřad - zde

MěÚ Hustopeče, odbor přestupků a silničního hospodářství – zde

MěÚ Hustopeče, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesa - zde

MěÚ Hustopeče, odbor životního prostředí, ZPF – zde

Na vědomí:

MěÚ Hustopeče, odbor územního plánování - zde

Na vyvěšení:

(následující obecní úřady žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklém)

MěÚ Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

OÚ Horní Bojanovice, Horní Bojanovice č.p. 96, 693 01 Horní Bojanovice